



**Atbildes uz ieinteresēto pretendentu jautājumiem  
Nr. 1**

**IEPIRKUMS**

**LED GAISMEKŪ AR KUSTĪBAS SENSORU IEGĀDE  
ID. Nr. AS MKP-2016/3**

**Jautājums:**

*Līdz šim saņemti paskaidrojumi sekojošiem jautājumiem:*

- 1. Kādas LED gaismekļu tipa (korpusa) tiek prasītas?  
Aprakstiet norādītajos raksturojumos atbilstošos LED prožektorus.*
- 2. Kādam standartam atbilst pieprasītā triecienizturības pakāpe (IK?)*

Stikls	Triecienizturība
--------	------------------

**Atbilde:**

- Gaismekļa tips ir sienas lampa ar metāla korpusu. Prožektora tipa gaismekļi netiks uzskatīti par atbilstošiem.
- Gaismekļi tiks uzstādīti daudzdzīvokļu telpās, triecienizturības pakāpe jāatbilst uzstādītajai vietai.

**Apstiprināts  
A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi”  
Iepirkuma komisijas sēdē  
2016.gada 30.septembris**