

Mārupes novada Dome

Reģ. Nr.: 90000012827

Iepirkuma komisijas

2015. gada 11. februāra sēdē sagatavotās
atbildes uz jautājumiem par atklāta konkursa
„Laimdotas ielas rekonstrukcija”,
identifikācijas Nr. MND 2015/02 (turpmāk – Atklāts konkurss),
nolikumu

Nr.	Jautājums	Atbilde
1.	<p>Par iepirkuma nolikuma punkta 3.3.9. b) apakšpunktu “Par līdzīga rakstura būvdarbiem pēc veida tiks uzskatīti ceļu vai ielu izbūve ar asfalta segumu un inženierkomunikācijām”</p> <p>Ņemot vērā, ka šī konkrētā iepirkuma apjomu specifiku, ka ielas segums ir jāizbūvē tikai no jauna betona bruģakmens, vai pasūtītājs atzīs pretendenta pieredzi par atbilstošu šī punkta prasībai, ja pretendenta līdzīgie objekti būs ceļu un ielu izbūve ar betona bruģakmens segumu un inženierkomunikācijām?</p>	<p>Komisija paskaidro, ka pasūtītājs atzīs pretendenta pieredzi par atbilstošu, ja pretendenta ekspluatācijā nodotie objekti būs ceļu un ielu izbūve ar betona bruģakmens segumu un inženierkomunikācijām.</p>
2.	<p>Nolikuma pielikuma rasējuma lapās CD-1, 2, 3, 4 ir norādīts, ka paredzēts izbūvēt lietus ūdens uztvērējiskas (gūlijas) ar izvadi uz Mārupīti. Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā šādi darbi nav ietverti. Paskaidrojuma raksta punktā 3.6. norādīts, ka „ūdens atvade no brauktuves un ietves paredzēta ar šķērsprofila un garenprofila palīdzību, novadot to gūlijās, no kurām tas tālāk tiek novadīts Mārupītē” un „lietus ūdens kanalizācijas aku vietas skatīt rasējumu CD-1 lapās un būvprojekta LKT sadaļā”. Iepirkumu dokumentācijā LKT sadaļa nav atrodamā.</p> <p>Jautājums. Lūdzam precizēt un izskaidrot, kādā veidā tiek nodrošināta lietus ūdens atvades sistēmas izbūve.</p>	<p>Komisija paskaidro, ka lietus ūdens novadišana tiks nodrošināta ar gūliju palīdzību, ar izlaidi Mārupītē. Gūlijas pie bērnu dārza Pērses ielā 16 paredzēts pieslēgt no jauna izbūvētajam grāvja kolektoram. Apjomu tabula tiks papildināta ar gūliju un izlaižu izbūves apjomiem</p> <p>Atklāta konkursa nolikums tiek grozīts, publicējot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā un publicējot grozīto nolikumu pasūtītāja mājas lapā http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-iepirkumi/iepirkumi-2015/.</p>

Iepirkuma komisijas

2015. gada 19. februāra sēdē sagatavotās
atbildes uz jautājumiem par Atklāta konkursa nolikumu

Nr.	Jautājums	Atbilde
1.	<p>Vai eļļas naftas atdalītājs ir paredzēts maksimālajam lietus ūdens daudzumam, un tam nepieciešama apvadlīnija?</p>	<p>Eļļas/naftas atdalītājs paredzēts maksimālajam lietus ūdens daudzumam.</p>
2.	<p>Pretendents tehniskajā dokumentācijā neatrada eļļas naftas atdalītāja</p>	<p>Paredzētais naftas/eļļas atdalītāja modelis ir pilnkorpusa, izbūves laikā tam jāparedz</p>

	<p>enkurojuma risinājumu kā arī būvdarbu apjomos nav sniegts enkurojuma apjoms. Lūdzam papildināt tehnisko informāciju.</p>	<p>apbetonēšana, kas būvuzņēmējam jāiekļauj savās izbūves izmaksās. Enkurošana jāveic atbilstoši ražotāja specifikācijai. Būvuzņēmējs var izvēlēties jebkuru citu naftas/eļļas atdalītāju, kas nodrošina minimālo attīrīšanas jaudu 4l/s, tad būvniecības darbu izmaksās jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar šā naftas/eļļas atdalītāja izbūvi.</p>
3.	<p>Iepazīstoties ar tehnisko dokumentāciju, Pretendents secināja, ka izbūvējot Laimdotas ielas lietus kanalizāciju būtu nepieciešams paredzēt smilšu ķērāju, jo ražotājs prasa nodrošināt pirms eļļas-naftas atdalītāju, smilšu ķērāju.</p>	<p>Paredzēts, ka smilšķērāja funkciju pildīs trīs pieslēgtajās gūlijās esošās nosēddaļas.</p>
4.	<p>Konkursa projekta dokumentācijā ir norādīts, ka būvdarbu laikā jāveic simtgadīga ozola aizsardzība, ieskaitot vainaga kopšanu, kā arī sakņu aizsardzību ar speciāliem materiāliem. Arī tehniskās specifikācijas 9. punktā teikts: „Būvdarbu izpildē jāievēro SIA „Latvijas koku konsultants” koka aizsardzības risinājumi objektam „Ozols”, Pērses ielā 16 A, Mārupe ...” Pēc augstāk minētiem dokumentiem saprotams, ka būvuzņēmējam jāveic dažādi darbi un pasākumi, lai izpildītu uzstādītās koka aizsardzības prasības. Darbu daudzumu sarakstā nevienā pozīcijā koks nav pat pieminēts. Šādus darbus iekļaut citās pozīcijās (piem., „gultnes izbūve”) ir nelogiski, jo gadījumā, kad faktiskie apjomi atšķiras no tāmes apjomiem, būvuzņēmējs nevar saņemt samaksu pilnā apjomā vai arī Pasūtītājam nepamatoti jāpiemaksā.</p> <p>Jautājumi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lūdzam iekļaut darbu apjomu sarakstā pozīciju „Objekta „Ozols” aizsardzības pasākumi” ar apjomu 1 gab. vai arī vairākas atsevišķas pozīcijas saskaņā ar augstāk minētajiem koka aizsardzības risinājumiem. 2. Vai koka vainaga kopšana būtu jāveic celtniekiem (tā ir darbība, kas nosaukta pie aizsardzības risinājumiem), varbūt Pasūtītājs to pa tiešo var uzticēt speciālistiem. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisija paskaidro, ka papildus pozīcijas darbu apjomos netiks pievienotas, pretendents izmaksas jāiekļauj esošajās finanšu piedāvājuma pozīcijās. 2. Komisija paskaidro, ka pretendents nav jāveic koka vainaga kopšana, Pasūtītājā prasības precizētas dokumentā „Mārupes novada Domes Labiekārtošanas dienesta norādījumi koka aizsardzībai”, kas publicēts Pasūtītāja mājaslapā http://www.marupe.lv/aktuali/publis-kie-iepirkumi/iepirkumi-2015/.