

Mārupes novada Dome

Reģ. Nr.: 90000012827

Iepirkuma komisijas

2015. gada 09. marta sēdē sagatavotās
atbildes uz jautājumiem par atklāta konkursa
„Lielās ielas rekonstrukcija”,
identifikācijas Nr. MND 2015/14 (turpmāk – Atklāts konkurss),
nolikumu

Nr.	Jautājums	Atbilde
1.	Nolikuma 2. pielikuma „Tehniskās specifikācijas” 5. punktā ir norādīts, ka Lielās ielas rekonstrukcijas darbu veikšana paredzēta atbilstoši „Ceļu specifikāciju 2014” prasībām. „Ceļu specifikācijas 2014” nosaka, ka karstā asfalta maisījumos lietojamo rupjo minerālmateriālu un nesaistītu minerālmateriālu maisījumu rupjo minerālmateriālu stiprības klasi nosaka atbilstoši norādītai satiksmes intensitātei (AADTj.pievestā, AADTj.smagie). Tehniskajā specifikācijā un paskaidrojuma rakstos satiksmes intensitātes parametri nav norādīti. Kādi ir satiksmes intensitātes parametri?	Komisija norāda, ka prasītie rādītāji ir šādi: AADTj 5250 A/24h AADTj smagie 150 A/24h

2015. gada 09. marta sēdē sagatavotās
atbildes precizējums par Atklāta konkursa nolikumu

Nr.	Jautājums	Atbilde
1.	Nolikuma 2. pielikuma „Tehniskās specifikācijas” 5. punktā ir norādīts, ka Lielās ielas rekonstrukcijas darbu veikšana paredzēta atbilstoši „Ceļu specifikāciju 2014” prasībām. „Ceļu specifikācijas 2014” nosaka, ka karstā asfalta maisījumos lietojamo rupjo minerālmateriālu un nesaistītu minerālmateriālu maisījumu rupjo minerālmateriālu stiprības klasi nosaka atbilstoši norādītai satiksmes intensitātei (AADTj.pievestā, AADTj.smagie). Tehniskajā specifikācijā un paskaidrojuma rakstos satiksmes intensitātes parametri nav norādīti. Kādi ir satiksmes intensitātes parametri?	Balsoties uz projektētāja atkārtoti sniegto informāciju, komisija precizē 2015. gada 09. martā sniegto atbildi, izsakot to šādā redakcijā: <i>„Komisija norāda, ka prasītie rādītāji ir šādi: AADT ir pieņemta 8000 A/24h AADTjoslā pievestā ir 2700A/24h AADTjoslā smagie ir 243 A/24h”</i>