

Mārupes novada Dome

Reģ. Nr.: 90000012827

Iepirkuma komisijas

2016. gada 09. marta sēdē sagatavotās

atbildes uz jautājumiem par atklāta konkursa

“Mārupes novada ielu un ceļu uzturēšanas darbi”,

identifikācijas Nr. MND 2016/02(turpmāk – Atklāts konkurss),
nolikumu

Nr.	Jautājums	Atbilde
1.	<p>Nolikuma 3.5.1.2.punktā noteikts, ka Pretendentam ir jābūt bāzei tehnikas un kaisāmā materiāla novietošanai Mārupes novada teritorijā vai tādā attālumā no tās, lai objektīvi būtu iespējams nodrošināt darbu izpildi atbilstoši tehniskajās specifikācijās izvirzītajām prasībām.</p> <p>Ņemot vērā, ka nepastāv konkrēti kritēriji objektīva secinājuma konstatēšanai, lai pārliecinātos, vai pretendenta esošā bāze Iepirkuma komisijas ieskatā atrodas atbilstošā attālumā, lūdzu sniegt skaidrojumu, kāds ir maksimālais attālums un no kura atskaites punkta, lai bāzes atrašanās vieta būtu atbilstoša Nolikuma 3.5.1.2.punkta prasību izpildei.</p>	<p>Iepirkuma komisija paskaidro, ka bāzes atrašanās vietai jābūt tādā attālumā, lai Pretendents varētu nodrošināt ceļu, ielu, laukumu un ietvju attīrīšanu no sniega, kā arī apstrādi ar pretslīdes materiāliem atbilstoši MK noteikumos Nr. 224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” un nolikuma tehniskajās specifikācijas noteiktajām prasībām.</p>

2016. gada 22. marta sēdē sagatavotās

atbildes uz jautājumiem par atklāta konkursa

“Mārupes novada ielu un ceļu uzturēšanas darbi”,

identifikācijas Nr. MND 2016/02(turpmāk – Atklāts konkurss),

nolikumu

2.	<p>Nolikumā nav skaidri definēts, vai piedāvājumu par visām 3.iepirkuma daļām var iesniegt vienā sējumā un vienā iesaiņojumā, vai arī katrai iepirkuma daļai ir jāgatavo atsevišķs sējums un iepakojums. Lūdzam apstiprināt, ka piedāvājumu par visām 3 iepirkuma daļām var iesniegt vienā sējumā un vienā iepakojumā.</p>	<p>Atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 1.9.1.punktā noteiktajam „Piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) aizlīmētā un aizzīmogatā ar zīmogu un/vai parakstu iesaiņojumā, nodrošinot iesaiņojuma drošību, lai piedāvājuma dokumentiem nevar piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu”. Pretendents var izvēlēties:</p> <ol style="list-style-type: none">1) iesniegt piedāvājuma dokumentus iesaiņotus vienā kopējā iesaiņojumā ietverot vairākas daļas (ja iesniedz piedāvājumu vairākās daļās) vai2) katru daļu atsevišķā iepakojumā. <p>Arī piedāvājuma dokumentus var iesniegt vienā sējumā par vairākām daļām (ja iesniedz piedāvājumu vairākās daļās) vai atsevišķu sējumu katrai daļai, kurā iesniedz piedāvājumu.</p> <p>Iepirkuma komisija norāda, ka piedāvājuma dokumenti katrai daļai ir jānoformē atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 1.9.6. punktā noteiktajam. Katrai iepirkuma daļai uz kuru pretendents piesakās jābūt iesniegtiem</p>
----	--	--

		dokumenti minētajā punktā noteiktajā secībā un atbilstoši nolikuma 3.nodaļas prasībām.
3.	Vai nolikuma 3.3.3.punkta prasība būs izpildīta, ja Pretendents apliecinājumā par finanšu apgrozījumu (bez PVN) pēdējo 3 (trīs) noslēgto finanšu gadu laikā saskaņā ar punktu 3.3.3.1., izmantos datus no Pretendenta pēdējo 3 (trīs) noslēgto finanšu gadu datiem (2012., 2013., 2014) pamatojoties uz Gada pārskata likumu, Pretendents Valsts ieņēmumu dienestam iesniedz gada pārskatu ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām, t.i. 2015.gada pārskatu iesniedz ne vēlāk kā līdz 2016.gada 31.jūlijā.	Pretendentam iepirkumā jāiesniedz informācija - Pretendenta vadītāja (personas ar pārstāvības tiesībām uzņēmumā) un galvenā grāmatveža parakstīts apliecinājums par pretendenta vidējo finanšu apgrozījumu par 2013., 2014. un 2015.gadu, kam jāatbilst Atklāta konkursa nolikuma 3.3.3. punkta prasībām. Apliecinājums jāiesniedz par finanšu apgrozījumu (bez PVN) pēdējo 3 (trīs) noslēgto finanšu gadu laikā. Ja pretendents pamatojoties uz Gada pārskata likumā noteikto, Valsts ieņēmumu dienestam iesniedz gada pārskatu ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām, pretendents Atklātā konkursā var iesniegt pretendenta vai tā pilnvarotās personas apstiprinātu operatīvās bilances peļņas vai zaudējumu aprēķina datus par 2015. gadu.
4.	Nolikuma 3.5.1.8.punktā minēts, ka informācijai par pretendentam pieejamajiem tehniskajiem resursiem jāaizpilda forma 5.pielikums, bet forma 5.pielikums ir „Piedāvājuma nodrošinājums”. Lūdzam apliecināt, ka jāaizpilda forma 7.pielikums „Informācija par pretendentam pieejamajiem resursiem”	Iepirkuma komisija apliecinā, ka Atklāta konkursa nolikumā ir pārrakstīšanās kļūda - jāaizpilda formas 6.pielikums vai 7.pielikums „Informācija par pretendentam pieejamajiem resursiem”, atbilstoši tam, uz kuru iepirkuma daļu pretendents piesakās.
5.	Tehniskās specifikācijas (Iepirkuma 1.daļai) 6.punktā „Bedrīšu aizpildīšana ar auksto asfaltu izmantojot nepilno tehnoloģiju” minēts, ka pirms aukstā asfalta iestrādes jāizsmidzina saistviela, bet „Ceļu specifikācijas 2015.gada 8.nodaļas „Seguma remonts un uzturēšana”, 8.1.6.punktā ir teikts „gatavotā bedrīte jāgruntē, vienmērīgi izsmidzinot bitumena emulsiju pa visu bedrītes pamatu un malām (nav obligāti remontējot bedrītes ar auksto asfaltu)”. Lūdzam apstiprināt, ka veicot bedrīšu remontu ar auksto asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju, ir pieļaujams neveikt bedrītes gruntēšanu.	Veicot bedrīšu remontu ar auksto asfaltbetonu, izmantojot nepilno tehnoloģiju, remontējamo virsmu apstrādāt ar bitumena emulsiju nav nepieciešams.
6.	Vai veicot bedrīšu remontu ar auksto asfaltu nepieciešams remontējamo virsmu apstrādāt ar bitumena emulsiju, ja paredzams, ka aukstā asfalta iestrāde notiks arī pie negatīvas gaisa un virsmas temperatūras.	Skat. atbildi uz 5.jautājumu.