

## Mārupes novada Dome

Reģ. Nr.: 90000012827

Iepirkuma komisijas

2016. gada 28. aprīļa sēdē sagatavotās

atbildes uz jautājumiem par iepirkuma

**“Mārupes novada pašvaldības iestāžu ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas tehniskā apkope”,**

identifikācijas Nr. MND 2016/20(turpmāk –Iepirkuma),  
noteikumiem

<b>Nr.</b>	<b>Jautājums</b>	<b>Atbilde</b>
1.	<p>Ņemot vērā, to ka tehniskās specifikācijas pozīcijā Nr.9 norādītās iekārtas ir nekorekti norādītas (Unipos šajā skolā ir uzstādīta, bet tā ir adrešu sistēma nevis konveniciālā, zonu skaits nav 74 un balss trauksmes izziņošanas sistēma nav Jedia, bet gan Bosch), līdz ar to ir šaubas vai pārējās pozīcijās nav līdzvērtīgas kļūdas vai daļēja/pilnīga neatbilstība. Lai Pretendenti var sagatavot atbilstoši korektus piedāvājumus, lūgums veikt nepieciešamos precizējumus tehniskajā specifikācijā, norādot korekti iestādēs uzstādītās:</p> <p>AUS konveniciālām sistēmām zonu un kopējo devēju daudzumu un adrešu sistēmām kopējo adrešu skaitu:</p> <p>TIS sistēmām norādot korektu sistēmu ar zonu daudzumu un skļaruņu skaitu.</p>	<p>Iepirkuma komisija paskaidro, ka Tehniskās specifikācijas 9.pozīcijā (Mārupes pamatskola) ir norādīta atbilstoša iekārta JEDIA Energecy.</p> <p>Pārbaudot informāciju Tehniskajā specifikācijā, Iepirkuma komisija konstatēja, ka 6.pozīcijā (Jaunmārupes pamatskola, Mazcenu aleja 3) ir pārrakstīšanās kļūda - JEDIA Energecy vietā ir Bosch Plena Voice Alarm sistem. Pakalpojuma kopējais apjoms nemainās. Ja pretendentiem ir jautājumi – lūdzu sazināties ar Tehniskās specifikācijas 2.1. pielikumā norādītajām iestāžu atbildīgajām personām.</p>