

## Mārupes novada Dome

Reģ. Nr.: 90000012827

Iepirkuma komisijas  
2014. gada 06. augusta sēdē sagatavotās  
atbildes uz jautājumiem par iepirkuma  
„Gājēju ceļa izbūve Ventas ielā un Mārupītes gatvē un Ventas ielas brauktuves  
seguma atjaunošana”,  
identifikācijas Nr. MND 2014/32 (turpmāk – Iepirkums), noteikumiem

### Jautājums Nr. 1

Lūdzam pamatot darbu daudzumu sarakstā 2.4. punkta „Ievalkas pamats no smilšu-grants maisījuma,  $k_f > 5 \text{ m/dnn}$ ”, uzskatām, ka filtrācijas prasība smilts, grants maisījumam ir nepamatoti augsta.

### Atbilde Nr. 1

*Komisija paskaidro, ka projektā paredzētais filtrācijas koeficients nepieciešams, lai nodrošinātu virsūdens maksimāli ātru atvadi no ceļa virsmas.*

Dažādu nogulumu filtrācijas koeficienti (Izstrādājusi autore, izmantojot Brassington, 1988, Шварцев, 1996, Маслов и Комов, 1871)

Nogulumu veids	Filtrācijas koeficients, k (m/dnn)
Grants, rupja grants	100 – 1000, >1000
Rupjgraudaina smilts	20-100; 50 - 200
Vidējgraudaina smilts, vidējgraudaina – rupjgraudaina smilts	5-20; 7 - 50
Smalkgraudaina smilts	1-7
Aleirīts	$10^{-3}$ - 1
Māls	$10^{-8}$ - $10^{-3}$