



Pielikums Nr.18

Ugunsdzēsības ūdens
izlaide no rezervuāra



Griezums A-A

89.82*



| APZĪMĒJUMI | |
|------------|--|
| 1 | Dzelzsbetona grodu aka DN1500 |
| 2 | Akas vāks |
| 3 | DN250 aizbīdnis ar teleskopisko kātu un kapi |
| 4 | Atbalsta bloks zem aizbīdņa |
| 5 | Apbetonējums ap akas vāku |

Piezīmes:

1. Ugunsdzēsības tilpne ar ūdeni tiks piepildīta no tuvākā laistīšanas krāna;
2. Akas izbūvēs risinājumu skatīt kopā ar pārējiem UKT sadaļas pielikumiem
3. Cauruļvadu iebūvēs dziļumus, stiprumus skatīt UKT sadaļas garenprofilos