

Mārupes novada Dome

Reģ. Nr.: 90000012827

Iepirkuma komisijas

2018. gada 24.oktobra sēdē sagatavotās atbildes uz jautājumiem par iepirkuma
“Ietves izbūve no Loka ceļa līdz Jaunmārupes pamatskolai”, identifikācijas

Nr. MND 2018/57, noteikumiem

N.p.k.	Jautājums	Atbilde
1.	Iepirkumā norādīts, ka nepieciešams bruģis “VENTA 6 (198x98mm), bezfāzu, melns ar zaļu (attiecība 80%:20%)”, taču vienīgie bruģa “VENTA 6” varianti ir šādi: 1) 60*210*140, 2) 60*140*140, 3) 60*70*140. Lūdzam precizēt nepieciešamā bruģa veidu.	Pozīcijā Nr.p.k. 017 – “Ietves bruģa seguma izbūve, h=6cm, VENTA 6 (198x98mm), bezfāzu, melns ar zaļu (attiecība 80% : 20%)” paredzēts izbūvēt ietves bruģa segumu, h=6cm, VENTA 6, bezfāzu, melns ar zaļu (attiecība 80% : 20%) vai analogs ar sekojošiem izmēriem: Izmērs 1 210x140x60 mm Izmērs 2 140x140x60 mm Izmērs 3 70x140x60 mm