KOKA ELEMENTA L-1 DETALIZĀCIJA
M 1:25





MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

N.p.k.	Nosaukums	Marka	Izmērs, mm	Daudzums	Piezīmes
TILTS					
1.	Pamata sija	Ps-1	1500X150X150	4 gb.	Profilēta, skatīt rasējumā izvilkumu.
2.	Pamata sija	Ps-2	1500X150X150	14 gb.	Profilēta, skatīt rasējumā izvilkumu.
3.	Pamata sija	Ps-3	1300X150X150	14 gb.	
4.	Grīdas dēlis	Gd-1	1500x120x30	22 gb.	
5.	Grīdas dēlis	Gd-2	1500x120x30	140 gb.	Novietoti slīpumā
6.	Balsta stiprinājums	P	-	64 gb.	Cinkots metāla pālis. Pāļa garumu skatīt rasējumā.
7.	Stiprinājumi/ skrūves	S1	-	64 kpl.	
8.	Stiprinājumi/ skrūves	-	-	1 kpl.	Grīdas dēļu stiprināšanai
9.	Stiprinājumi/ skrūves	-	-	1 kpl.	Savienojuma plates stiprināšanai
10.	Savienojuma plate	-	T=2, B=80, L=200	30 gb.	Metāla plate ar perforētiem caurumiem. Pievieno konstrukcijas iekšējā daļā, lai no ārpuses neredzētu. Savieno vienu posmu ar otru, lai kopā saturētu pamata sijas.

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA
1m platam salaidumam

N.p.k.	Nosaukums	Marka	Izmērs, mm	Daudzums
1.	Minerālmateriālu maisījums 0/45	M-1	-	0,22 m³
2.	Betons C30/37	B-1	-	0,28 m³
3.	Betons C30/37 vai 1½ ietves apmale	B-2	1500x200x80	2 kompl.
4.	Betona bruģis PRIZMA 6 bez fāzes (pelēks)	B-3	200x100x60	30 gab.

PIEZĪMES:
1. Izmēri doti milimetros.
2. Virsmai izmantot imprignētus terases dēļus ar rievām.
3. Pēc jebkādas darbības, kas ietekmētu dēļa imregnēšanas klasi, to vietu jāimpregnē (griezumi, rievas utt.).
4. Elementu savienošanā izmantot kokskrūves. Elementu savienošanai neizmantot t.s. melnās skrūves un skrūves, kas paredzētas ģipškartonam.
5. Kokmateriālu pasūtīt ar rezervi un vajadzības gadījumā piezāģēt uz vietas.
6. Kokmateriālu specifikācijā dotie materiālu garumi un daudzumi uzrādīti bez rezerves.
7. Ja kokmateriālam iespējams noteikt koka augšanas virzienu, tad zemē rakt galotnes daļu.
8. Pirms konstrukciju skrūvēšanas veikt urbumus skrūvju vietās, lai izvairītos no koksnes plaisāšanas (izvēlēties vienu izmēru mazāku urbi par skrūves izmēru).
9. Minimālais balsta staba ierakšanas dziļums -2.00 m.
10. Būvuzņēmējam sastādot piedāvājumu ir jāievērtē balstu, latu un dēļu satuvinājumi trases pagriezienos!
11. Koka elementus un to iezvietojumu skatīt TS-5 un ar pārējo projekta dokumentāciju.

Apstrāde pret bojāšanos:
Lai aizsargātu koksni no bojāšanās, pirms kāpņu izveides paredzēta koksnes dziļā impregnēšana (brūnā krāsā). Dziļo impregnēšanu veikt koksnei ar mitruma daudzumu 25% ± 3%.
-3.klases impregnēšana pēc EN 351 standarta paredzēta koksnei, kas atrodas virs zemes;
-4.klases impregnēšana pēc EN 351 standarta paredzēta koksnei, kas ierokama zemē.
Koka elementu virsmas jāpiesūcina ar aizsargmateriāliem, kas tos pasargā no uguns un bioloģiskas iedarbības. Aizsargmateriālus izvēlēties atbilstoši LVS EN 350-2:2000: „Koka un koksnes izstrādājumu izturība - Masīvās koksnes dabīgā izturība - 2.daļa: Norādījumi par atsevišķu Eiropā izplatītu koku sugu dabīgo noturību un impregnēšanas iespējām".

Pasūtītājs: Mārupes novada dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167				Objekts: Skultes dabas un atpūtas parka izveide Skultes ielā 31	Atbildīgais projektētājs: SIA "BM- projekts" Viršu iela 12-47, Tīraine, Mārupes nov. LV-2167
		Paraksts	Datums	Adrese: Skultes iela 31, Skulte, Mārupes novads, LV-2108	©All rights reserved. ©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu
TS sadaļas vad.	Didzis Dāle		04.04.2017.	Lapas nosaukums: KOKA ELEMENTA L-1 DETALIZĀCIJA	Līguma nr.: 13-2/1313-2016 Arhīva nr.: 13-2/1313-2016 Mērogs: 1:25
Būvkonstruktors	Deniss Mišeņins		04.04.2017.		Stadija: BP · Marka: TS · Ras. Nr.: 8.1
Ainavu arhitekte	Dagnija Zaretoka		04.04.2017.		