

Mārupes novada Dome

Reģ. Nr.: 90000012827

Iepirkuma komisijas

2014. gada 16. jūnija sēdē sagatavotās
atbildes uz jautājumiem par atklāta konkursa
„Ielu rekonstrukcija Mārupes novadā”,
identifikācijas Nr. MND 2014/20 (turpmāk – Atklāts konkurss),
nolikumu

Jautājums Nr. 1

Iepirkuma I, III un IV daļa. Darbu daudzumu sarakstos salturīgā slāņa izbūve no drenējošas smilts Kfiltr. ≥ 1 m/dn. „Ceļu specifikācijas 2012” neprasa filtrācijas koeficienta noteikšanu, ja materiāla granulometrija ir atbilstoša. Lūdzam precizēt, vai salturīgais slānis izbūvējams atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2012” prasībām?

Atbilde Nr. 1

Filtrācijas koeficients salturīgā slāņa materiālam noteikts atbilstoši ceļa segas aprēķinam, lai nodrošinātu pietiekamu salturību. Būvuzņēmējam šajā gadījumā būs jāiesniedz materiāla atbilstības deklarācija, kurā būs iekļauts filtrācijas koeficients un tam jāatbilst tamē norādītajam. Filtrācijas koeficienta norādīšana ir papildus prasība „Ceļu specifikācijas 2012” noteiktajam, viss pārējais, kas attiecas uz salturīgā slāņa būvniecību jāveic atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2012”.

Jautājums Nr. 2

Darbu daudzumu sarakstos norādīts, ka atgūtie materiāli jāizved uz Pasūtītāja atbērtni. Lūdzam norādīt konkrētas vietas vai attālumus līdz atbērtņēm (demontējamiem asfalta gabaliem, šķembu segumam, bruģa segumam, bruģa segumam, betona apmalēm).

Atbilde Nr. 2

Komisija izdara grozījumus Atklāta konkursa darbu daudzumu sarakstos, nosakot, ka visi atgūtie materiāli ir jāizved uz būvuzņēmēja atbērtni.

Jautājums Nr. 3

Iepirkuma I daļā, Lielā iela no kantora ielas līdz Daibes ielai. Darbu daudzumu sarakstā pozīcijā Nr. 17 „Koku ciršana ar celmu laušanu” 18 gab. Savukārt šīs pašas ielas projekta apjomu cērtamo koku sarakstā 33 gab. Lūdzam precizēt cērtamo koku skaitu.

Atbilde Nr. 3

Komisija izdara grozījumus Atklāta konkursa darbu daudzumu sarakstos, nosakot, ka I daļas darbu daudzumu sarakstā pozīcijā Nr. 17. „Koku ciršana ar celmu laušanu” cērtamo koku skaits ir 33 gab.

Jautājums Nr. 4

Iepirkuma I daļā, Lielā iela no kantora ielas līdz Daibes ielai. Darbu daudzumu saraksta visās pozīcijās, kur paredzēti dolomīta minerālmateriālu pamatu vai segumu izbūve (pozīcijas Nr. 39., 44., 48., 49. un 57.) ir ierakstīta stiprības klase N III un LA 30 vai LA 35. Minerālmateriāku N III klasei atbilst LA 40. Lūdzam apstiprināt, ka šajās pozīcijās jāizmanto materiāli ar N III stiprības rādītājiem.

Atbilde Nr. 4

Komisija paskaidro, projektā noteiktās materiāla cietības prasības (LA koeficients) atbilst ceļa segas aprēķinam un paredzētajām ekspluatācijas īpašībām, tādēļ jāizmanto materiāli, kur minimālās prasības – gan N klase, gan LA koeficients, atbilst projektā prasītajam.

Papildus informējam, ka ir veikti grozījumi Atklāta konkursa II daļas darbu daudzumu saraksta 24., 26. un 28. pozīcijā, nosakot minerālmateriālu maisījuma stiprības klasi N-III.

Iepirkuma komisijas
2014. gada 25. jūnija sēdē sagatavotās
atbildes uz jautājumiem par Atklāta konkursa nolikumu

Jautājums Nr. 1

Publisko iepirkumu likuma 33. panta 7. daļā teikts, ka, iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu, kandidāts vai piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots. Vai pasūtītājs atzīs par derīgu pretendenta piedāvājumu, ja atvasinājumi un tulkojumi tiks apliecināti ar vienu apliecinājumu un piedāvājums tiks caurauklots?

Atbilde Nr. 1

Komisija paskaidro, ka pasūtītājs ievēro Publisko iepirkumu likumu un piedāvājumi, kas tiks noformēti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām un Atklāta konkursa nolikumam, tiks atzīti par derīgiem, t.i., pretendents drīkst iesniegt piedāvājumu, kurā atvasinājumu un tulkojumu pareizība ir apliecināta ar vienu apliecinājumu un kurš ir cauršūts vai caurauklots.

Iepirkuma komisijas
2014. gada 27. jūnija sēdē sagatavotās
atbildes uz jautājumiem par Atklāta konkursa nolikumu

Jautājums Nr. 1

Nolikuma 3.2.6. punkta b apakšpunktā teikts, ka Pretendents būvdarbu izpildes procesu nodrošina ar sertificētu darbu aizsardzības speciālistu. Vai Pretendents būs izpildījis šī nolikuma prasību, ka tiks piedāvāts darba aizsardzības speciālists atbilstoši MK 2003. gada 25. februāra noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, 8.¹ apakšpunktā minētajām prasībām.

Atbilde Nr. 1

Komisija paskaidro, ka pasūtītājs atzīs par atbilstošu speciālistu, kas atbilst Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumos Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 8.¹ apakšpunktā minētajām prasībām, ja tiks iesniegti kvalifikāciju apstiprinošu dokumentu kopijas.

Jautājums Nr. 2

Atklāta konkursa I daļas tehniskajā specifikācijā pozīcijā Nr. 118 Zaļās zonas atjaunošana, izmantojot augu zemi, h=10cm, apsētu ar zāli (ieskaitot darba zonas sakārtošanu) ir norādīts apjoms 525 m³, vai šī mērvienība ir pareiza, vai nav jābūt 525 m²?

Atbilde Nr. 2

Komisija paskaidro, ka tehniskajā specifikācijā Atklāta konkursa I daļas tehniskajā specifikācijā pozīcijā Nr. 118 Zaļās zonas atjaunošana, izmantojot augu zemi, h=10cm, apsētu ar zāli (ieskaitot darba zonas sakārtošanu) apjoms ir 525 m². Komisija norāda, ka arī projekta ELT (apgaismojuma) sadaļas materiālu daudzuma sarakstā, specifikācijās, darbu apjomos nepieciešamais apjoms pozīcijai Zaļās zonas atjaunošana, izmantojot augu zemi, h=10cm, apsētu ar zāli ir 525 m².