



VENTILĀCIJA

IEKĀRTAS	IZMĒRS VAI TIPS	GAISA PLŪSMA m ³ /h
Pīts	Elektrība	1500/ m ² karstā virsma
Cepšspianka	Elektrība	1500/ m ² karstā virsma
Vārīšanas katls	100 ltr	300
Krāšns	Elektrība	400

TELPA	GAISA APMAINA / STUNDĀ
Karstā virtuve	50 - 60
Virtuve	20 - 30
Galdā trauku mazgātava	20
Virtuves trauku mazgātava	25
Sagatavošana	15
Aukstā virtuve	10
Oficiantu teritorija	3 - 5
Noliktavas	2 - 3
Aktrumu telpa	15 - 25
Veļas mazgātava	3 - 5

1. STĀVA EKSPĻIKĀCIJA		
NR	TELPAS NOSAUKUMS	PLATĪBA
136.	Guļamtelpa Nr.4	49.5 m ²
137.	Grupas telpa Nr.4	73.8 m ²
138.	Gērbtuve Nr.4	17.7 m ²
139.	Vējverts Nr.4	4.0 m ²
140.	Samzezģis Nr.4/5	33.1 m ²
141.	WC	1.4 m ²
142.	Vējverts Nr.5	4.0 m ²
143.	Gērbtuve Nr.5	17.7 m ²
144.	Grupas telpa Nr.5	73.8 m ²
145.	Guļamtelpa Nr.5	50.0 m ²
146.	Grupas telpa Nr.6	73.8 m ²
147.	Gērbtuve Nr.6	22.7 m ²
148.	Guļamtelpa Nr.6	48.5 m ²
149.	Samzezģis Nr.6	15.4 m ²
150.	Kāpņu telpa	39.6 m ²
151.	Gaitenis	36.6 m ²
152.	Neitrās veļas noliktava	3.6 m ²
153.	Tīrās veļas noliktava	4.0 m ²
154.	Veļas mazgātava	15.6 m ²
155.	Gaitenis	12.1 m ²
156.	Virtuves vadītāja telpa	5.1 m ²
157.	Gērbtuve	3.9 m ²
158.	Duša	2.2 m ²
159.	WC	2.4 m ²
160.	Gaitenis	4.7 m ²
161.	Sokņu noliktava	3.4 m ²
162.	Pirmapstrādes telpa	3.5 m ²
163.	Vieta aukstūmkamerai	2.3 m ²
164.	Apkopes inventāra noliktava	2.1 m ²
165.	Sausa apstrāde, aukstā nol.	3.6 m ²
166.	Galas apstrāde, aukstā nol.	5.3 m ²
167.	Virtuves trauku mazgātava	3.1 m ²
168.	Trauķu mazgātava	5.0 m ²
169.	Virtuve	26.3 m ²
170.	Palīgelpa	9.4 m ²
171.	Palīgelpa	9.5 m ²
172.	Ēdamzāle	179.2 m ²

CIR4	projekta iestāde SIA "AR 4" Zemgale iel. 2b, tel. 67540096
	pasūtītājs Mārupes novada Dome
objekts Pirmsskolas izglītības iestādes tehniskā projekta pieeāiste Roza iel. 35, Mārupē	
risinājums 1. STĀVA PLĀNA FRAGMENTS ar tīdens un kanalizācijas izvadlēm	studija TP TN-4
proj. vad. arhitekts zīmētāja	Andris Vītols Ieva Sprīdģe Dina Staile
CAD	2014.12 29.08.2014. 29.08.2014.