









[illegible]

N.p.k.	Norādījumi par gaisa vadu izolāciju
1	Gaisa ieremšanas gaisa vadu no āra restes līdz iekārtai izietā or Armaflex AF 32mm.
2	Gaisa izemšanas gaisa vadus no iekārtām līdz deflektoram vai līdz sānālai or jumtūni izietā or Armaflex AF 19mm.
3	Nosūces sistēmas gaisa vadu no nosūces ventilatoriem līdz 2.stāva pārsegumiem izietā or Paroc PSALCT izolāciju.
4	Gaisa vadu posmus starp ugunsdrošo vārtu un sienām vai pārsegumiem, paredz izietā or PAROC Wired Mat AluCoat.

Nosaukto apzīmējumu tabula		
N.p.k.	Apzīmējums	Piezīmes
1	KK-100 -40 m3/h 	Gaisa sadalītāja marka Gaisa daudzums Ierēģējuma pozīcija
2	SP1-100 60 m3/h 	Vārsta marka Gaisa daudzums
3	PN1 -e250 600 m3/h	Sistēmas Nr. Sistēmas Nr.-diametrs Gaisa daudzums
4		Diametrs
5	PN1 	Sistēmas Nr. Augstums no grīdas
6		Regulējama vārsta
8		Ugunsdroša vārsta
9		Trāķu slāpētājs
10		Gaisa pārgāide
11		Apslā nosauces gaisa vads Apslā pieejas gaisa vads
12		Tasmaturo - iemeslo gaisa vads (ar zāģlīķi) Tasmaturo iemeslošanas gaisa vads (ar zāģlīķi)

	projekta šifrs: SIA "AR-4" Ziemeļtala iela 29, tel. 675-80306 puzlītāja Mārupes novads Dome	
	objekts Pirmsskolas izglītības iestādes tehniskā projekta pieteikums Rožu iela 35, Mārupē, Mārupes novads	
raizējums VENTILĀCIJA BĒNIŅU STĀVA PLĀNS	studija TP AVK-V-1 M 1:100 2014-12 2014-12 12 02.09.2014.	
bēvējēj.dalīb. Kaspars Sprogis vad.	17	AO