

SIA "AR.4"			Objekts:	Pirmsskolas izglītības iestādes tehniskā projekta piesaiste	
Zemitāna iela 2b, Rīga, LV-1012			Adrese:	Rožu iela 35, Mārupe, Mārupes novads	
Reģ. Nr. LV40003632107					
Izstrādāja	K.Sproģis	2014-02-09	Iekārtu un materiālu specifikācija	Sadaļa:	SM
				Stadija:	TP
				Lapu skaits:	1
Nr. p.k.	Nosaukums		Vienība	Skaits	Piezīmes
1	GK-1-2-3. Gāzes apkures kondensācijas katls WOLF CGB 100; (100 kW)		k-ts	3	Kaskāde
2	Tērauda dubultsienu dūmenis kondensācijas katlam DN 110/160 gaiss/dūmgāzes, pievienojuma līkumu un tīrīšanas lūku, jumta izvada mezgls; l=2 m		k-ts	3	-
3	Karstā ūdens sildītājs Wolf SE-2-500, 500 litri, emaljēts, ar izolāciju		gab	2	-
4	Hidrauliskais izlīdzinātājs ar izolāciju Magra WST-160, 15 m3/h, ar flančiem DN 80, temperatūras devēju čaulām, revīzijas lūku.		gab	1	-
5	Ūdens kondesāta neitralizators līdz 300kW		1	Wolf	
6	Kanalizācijas caurule DN32		m	4	
7	Kanalizācijas caurule veidgabali		k-ts	1	
8	Temperatūras devēji		gab	10	-
9	Ārģaisa temperatūras devējs		gab	1	-
10	Siltuma uzskaitē, Danfoss Sonometer 1000, DN25, Qn=6,0m3/h		k-ts	3	-
11	Siltuma uzskaitē, Danfoss Sonometer 1000, DN25, Qn=3,5m3/h		k-ts	1	-
12	Katlumaņas vadības automātika (KM, MM, BM moduļi, kabeli, vadības skapji un elektrokomutācijas elementi)		k-ts	1	-
13	Katla cirkulācijas sūknis UPS 32-55 (4,3m3/h; h=1m)		gab	3	-
14	Radiatoru apkures sistēmas cirkulācijas sūknis MAGNA3 32-60 (3,38m3/h; h=5m)		gab	1	-
15	Zemgrīdas apkures sistēmas cirkulācijas sūknis MAGNA3 40-80F (8,28m3/h; h=5m)		gab	1	-
16	Ventilācijas kaloriferu siltumapgādes sistēmas cirkulācijas sūknis MAGNA3 32-60(3,38m3/h;h=5m)		gab	1	-
17	Karstā ūdens lādēšanas sūknis UPS 40-80 F 250 (5.16m3/h; h=4.5m)		gab	1	-
18	Karstā ūdens cirkulācijas sūknis UPS 25-80 N 180 (1,9m3/h; h=4.6m)		gab	1	-
19	Līmeņa devējs		gab	1	-
20	Solenoida vārsts DN15 ar spiediena devēju		k-ts	1	-
21	Izplešanās trauks; V=100 l		gab	3	-
22	Izplešanās trauks; V=60 l		gab	2	-
23	Trīsgaitas vārsts CV306GG DN40; Kvs=25 ar izpildmehānismu MC100/24		k-ts	1	-
24	Trīsgaitas vārsts CV306GG DN32; Kvs=12,5 ar izpildmehānismu MC100/24		k-ts	1	-
25	Gaisa atdalītājs Flamcovent 80 F		gab	1	-
26	Drošības vārsts DN15; 10 bar		gab	2	-
27	Drošības vārsts DN20; 4 bar		gab	4	-
28	Vienvirziena vārsts DN20		gab	2	-
29	Vienvirziena vārsts DN32		gab	1	-
30	Vienvirziena vārsts DN50		gab	6	-
31	Vienvirziena vārsts DN65		gab	1	-
32	Vienvirziena vārsts DN80		gab	1	-
32	Lodveida krāns DN15		gab	12	-
33	Lodveida krāns DN20		gab	3	-
34	Lodveida krāns DN25		gab	3	-
35	Lodveida krāns DN32		gab	2	-
36	Lodveida krāns DN40		gab	8	-
37	Lodveida krāns DN50		gab	18	-
38	Lodveida krāns DN65		gab	4	-
39	Lodveida krāns DN80		gab	8	-
40	Sietīnfiltrs DN32		gab	1	-
41	Sietīnfiltrs DN50		gab	3	-
42	Sietīnfiltrs DN65		gab	1	-
43	Sietīnfiltrs DN80		gab	1	-
41	Balansējošais vārsts DN32		gab	1	-
42	Balansējošais vārsts DN40		gab	2	-
43	Balansējošais vārsts DN50		gab	1	-
44	Balansējošais vārsts DN65		gab	1	-
44	Automātiskais atgaisotājs ar noslēgkrānu DN15		gab	9	-
45	Iztukšošanas krāns DN20		gab	7	-
46	Termometrs		gab	18	-
47	Manometrs		gab	19	-
48	Aukstā ūdens skaitītājs DN25, Qn=6,0m3/h		gab	1	-
49	Aukstā ūdens skaitītājs DN15, Qn=1,5m3/h		gab	1	-
50	Ūdens sagatavošanas iekārta Jupiter 15 ATL 255 "Atlas filtrs"1,5 m3/h		k-ts	1	-
51	Tērauda caurule DN15		m	5	-
52	Tērauda caurule DN20		m	5	PAROC AE 30
53	Tērauda caurule DN25		m	12	PAROC AE 30
54	Tērauda caurule DN32		m	13	PAROC AE 30
55	Tērauda caurule DN40		m	10	PAROC AE 30
56	Tērauda caurule DN50		m	27	PAROC AE 40
57	Tērauda caurule DN65		m	30	PAROC AE 40
58	Tērauda caurule DN80		m	18	PAROC AE 40
59	Tērauda caurule DN100		m	3	PAROC AE 40
60	PVC pārklājums		k-ts	1	-
61	Veidgabali		k-ts	1	-
62	Palīgmateriāli		k-ts	1	-
63	Stiprinājumi		k-ts	1	-
Specifikācijas beigas					

Būvuzņēmējs dod pilna apjoma cenu piedāvājumu ieskaitot darbus un materiālus, kas nav uzrādīt un ir nepieciešami sistēmu montāžai, palaišanai un nodošanai