


X=307050  
Y=502900

PIENĒMĒTIE APZĪMĒJUMI:	
	- proj. apgaismojuma kabelis;
	- proj. aizsargcaurule;
	- proj. apgaismojuma balsts H=6m ar galvenu (H=6m) SGS102 150W Na.


PIEZĪMĒS:

1. Pirms tranšējās rakšanas atburti cīlas šķērsojamās komunikācijas;
2. Kabeli gūti ar rakšanas pamērienu gūdot to 0,7 m dziļuma zāļā zonā, zem ceļiem, ievēm un iebraucamiem ceļiem. 1m dziļumā visā tā garumā ievēkot to aizsargcauruli;
3. Pielūngamības koka, kas mazāki par 2 m tranšēju rakt bez mehāniskiem saudzītājiem koku saknēm;
4. Kabeli visā tā garumā, 0,3 m augstākā virs kabēļa, pārkārt ar brīdinājuma lentu;
5. Apgaismojuma tīkls izbūvēts vienlaikus ar pārējo projekta daļu;
6. Proj. apgaismojuma tīklā pieslēdzini pie esošās kroves ielu apgaismojuma sistēmas;
7. Visi darbi izpildāmi ievērojot spēkā esošos normatīvos dokumentus un ražotāju izdotas instrukcijas.

Lapu izvietojuma shēma



Šī būvprojekta ELT daļas izstrādājis atbilst  
Latvijas būvnormatīviem un citu normatīvo aktu  
prasībām, kā arī tehnisko vai īpašo prasību.  
Būvprojekta EL  
daļas vadītājs  
Māris Vīoliņš  
(paraksts)  
70-2192  
(saskaņotājs)  
28.11.2015.  
(datums)

Pasūtītājs:			Objekts:		
Mārupes novads Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Deiģu iela 29, Mārupē, Mārupes nov., LV-2167			Brūklēnu ielas pabeigšana		
		Paraksts	Datums		
				SIA "BM Projekts" Vilks iela 12-7, Tīraļi, Mārupes nov., LV-2167	
				SIA "BM Projekts" Vilks iela 12-7, Tīraļi, Mārupes nov., LV-2167	
EL. vad.	Māris Vīoliņš	27.11.2015	Lapas nosaukums:	Lūguma nr.: 5-21/500-2015 Atbilde nr.: 5-21/500-2015 Mērogs: 1 : 250	
Izstrādāja	Māris Vīoliņš	27.11.2015	Brūklēnu ielas apgaismojuma tīklu plans		
				Stadija	
				Lapas	
				Ras. Nr.	
				BP	
				EL-2-1	