



Akciju sabiedrība "Sadalestīkls"

Pierīgas Kapitālieguldījumu daļa

Vien. reģ. Nr. 40003857687

Rīgas iela 14, Līči, Stopiņu novads, LV-2118, Latvija

Tālr. (+371) 67726000, fakss (+371) 67727330, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

15.10.2015. Nr. 30KI20-03.02/2069
Uz 06.10.2015. Nr. -

SIA "BM-projekts"
Mārtiņam Blumentālam
Viršu ielā 12-47, Tīrainē
Mārupes novadā
LV-2167

Par 0.4kV gaisvadu līnijas pārvietošanu

Izskatot Jūsu iesniegumu par 0.4kV gaisvadu līnijas pārvietošanu no Brūkļu ielas 111, Mārupe, Mārupes novads (kadastra Nr.8076 007 0378) līdz Brūkļu ielai 118 (kadastra Nr.8076 007 0279), informējam, ka uz privātas zemes esošās līnijas pārbūvi var veikt tikai gadījumā, ja pārvietošanas ierosinātais (zemes īpašnieks) ir gatavs segt nepieciešamo darbu izmaksas. Pārvietošanas izmaksās tiek iekļautas projektēšanas un būvniecības darbi. Šādu kārtību nosaka likumdošana.

"Enerģētikas likuma" 23.panta 2.daļa nosaka, ka "esošo energoapgādes uzņēmumu objektu pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka prasības veic par viņa līdzekļiem."

"Aizsargjoslu likuma" 35.panta 6.daļa nosaka, ka juridiskajām un fiziskajām personām, veicot aizsargjoslās darbus, kuru dēļ ir nepieciešams pārbūvēt objektus vai aizsargāt tos no bojājumiem, pārbūves vai aizsardzības darbi ir jāveic par saviem līdzekļiem pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku vai pēc savstarpējās vienošanās jāsamaksā par šiem darbiem."

Energoobjektu statusu un ekspluatācijas drošību uz privātipašumā esošām zemēm sargā "Aizsargjoslu likums". Likumā energoapgādes uzņēmumiem ir noteiktas šādas tiesības:

1. Gaisvadu līnijām ar spriegumu līdz 20kV pilsētā tiek noteikta 2.5m (ārpus apdzīvotām vietām - 6.5m) aizsargjosla uz katru pusi no līnijas ass. Kabeļu līnijām ar spriegumu līdz 20kV tiek noteikta 1m aizsargjosla uz katru pusi no līnijas ass. Aizsargjosla īpašuma tiesību dokumentos tiek klasificēta kā zemes īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājums.

2. Līnijas aizsargjoslas teritorijā zemes īpašniekam jānodrošina piekļūšana elektrisko tīklu objektiem, kā arī ierīkojot nožogojumus un veicot citus darbus, jāsaņem pievadeceļi un pieejas elektriskajiem tīkliem un to būvēm (35.pants 7.daļa, 45.pants 2.daļa).

3. Līnijas aizsargjoslā aizliegts celt ēkas un būves bez komunikāciju īpašnieka atļaujas (45.pants 5.daļa).

Elektroapgādes tehnisko shēmu jārealizē, noslēdzot līgumu ar AS „Sadalestīkls” par elektrotīklu pārbūvi, iesniedzot AS „Sadalestīkls” Pierīgas Kapitālieguldījumu daļā, Rīgas ielā 14, Līčos, Stopiņu novadā, izstrādātas elektroapgādes tehniskās shēmas divus oriģināla eksemplārus papīra formā ar visiem, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem nepieciešamajiem, oriģinālajiem skaņojumiem un trīs elektroapgādes tehniskās shēmas

kopijas papīra formā, kā arī vienu kopiju elektroniskā veidā kompaktdiskā, kurā jābūt ieskanētai pilnai elektroapgādes tehniskai shēmai (katra lapa) ar visiem saskaņojumiem un piezīmēm no skaņotājiem pdf formātā, trases plāns un principiālā shēma dwg formātā un specifikācijas un darbu apjomi xls formātā.

Informāciju par projektēšanas un elektromontāžas organizācijām var saņemt AS "Latvenergo" Klientu konsultāciju centrā. Tālrunis 80200400.

Pielikumā:

1. Tehniskie noteikumi - 1 lpp.

Pierīgas Kapitālieguldījumu daļas
vadītājs



Salvis Krīgers

Guntis Kazāks 67726740

Tehniskie noteikumi

Derīgi līdz 07.10.2016.

1. TEHNISKO NOTEIKUMU PIEPRASĪTĀJS – SIA “BM-projekts.
2. PAMATOJUMS – 2.10.2015 iesniegums no SIA “BM-projekts.
3. OBJEKTA ADRESE – no Brūkļu ielas 111, Mārupe, Mārupes novads (kad.Nr.80760070378) līdz Brūkļu ielai 118, Mārupe, Mārupes novads (kad. Nr.80760070279)
4. OBJEKTA RAKSTUROJUMS – 0.4kV gaisvadu līnijas Z-0514-2-5 pārvietošana/ demontāža.
5. BAROŠANAS AVOTS – a/st 142 „Mārupe”, Ic=122A.
6. ESOŠĀ TĪKLA RAKSTUROJUMS – nominālais tīkla spriegums – 20kV.
7. PIEVIENOJUMA VIETA – L-828, A-05.
8. TEHNISKIE NORĀDĪJUMI PROJEKTĒŠANAI:
 - 8.1.Lai varētu demontēt esošo traucējošo 0.4kV gaisvadu līniju Z-0514-2-5 posmā balsts Nr.1 līdz Nr.5, esošos lietotājus Brūkļu ielā Nr.111, Nr.115 un Nr.118 jāpārslēdz pie kabeļu līnijas Z-0514-2, to nepieciešamības gadījumā pagarinot līdz jaunbūvējamām kabeļu komutācijas sadalnēm ar uzskaites moduļiem.
 - 8.2. Tikai pēc visu lietotāju pārslēgšanas no demontējamās gaisvadu līnijas uz kabeļtīklu, traucējošo gaisvadu līnijas posmu drīkst demontēt.
 - 8.3. Nodrošināt esošos lietotājus ar elektroenerģiju;
 - 8.4. 20kV elektrolīniju trases novietojumu saskaņot ar zemes īpašniekiem;
 - 8.5. Inženierkomunikācijas izvietot starp ielas (ceļa) brauktuvi un sarkano līniju vai ielas (ceļa) sadalošajā joslā, Ministru Kabineta noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums” Nr.574 un saskaņā ar citiem saistošajiem normatīvajiem dokumentiem;
 - 8.6. Iesniedzot projektu saskaņošanai, projektā jābūt zemes īpašnieku sarakstam, kurus būvorganizācijai ir jābrīdina pirms būvdarbu uzsākšanas ar ierakstītu vēstuli;
 - 8.7. Kabeļu līniju aizsardzībai izvēlēties atbilstošas izturības klases aizsargcaurules.
9. Izbūvētās elektroietaisies uzmērīt un reģistrēt Valsts zemes dienestā.
10. Demontētos materiālus nodot AS „Sadales tīkls” Pierīgas reģionā.

Izstrādāto elektroapgādes projektu iesniegt saskaņošanai:

- AS „Sadales tīkls” Pierīgas Kapitālieguldījumu daļas Pārdaugavas tīklu attīstības nodaļā, Gaismas ielā 3a, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā;
- AS „Sadales tīkls” Pierīgas Eksploataācijas daļas Ķekavas nodaļā, Gaismas ielā 3, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
- - AS "Sadales tīkls" Pierīgas Kapitālieguldījumu daļa, Rīgas iela 14, Līči, Stopiņu novads.

Pierīgas Kapitālieguldījumu daļas vadītājs

Salvis Krīgers