

## TEHNISKIE NOTEIKUMI

Rīgā

05.04.2016.

Nr.27.3-6/1329

30.03.2015.

SIA „BM-Projekts”

Projektu vadītāja asistentam R.Martinsona kgm

Viršu iela 12-47, Tīraine,

Mārupes nov., LV-2167

Būvprojekta „Apvienotā gājēju un velosipēdu ceļa izbūve gar ceļu C-15 (Alpi – Dumpji) (posmā no autoceļa V-15 (Rīgas robeža – Silnieki – Puķlejas) līdz ceļam C-16 (Noras – Dumpji – Rutki), Mārupē, Mārupes novadā” izstrādei

Akciju sabiedrība “Latvijas Gāze” (turpmāk - AS “Latvijas Gāze”) informē, ka veicot minētā projekta izstrādi jāievēro šādi nosacījumi:

1. Uzrādīt esošo augstā spiediena ( $P < 0,4$  MPa) sadales gāzesvadu un gāzesvada pievadu. Informāciju par sadales gāzesvadiem un to iekārtām darba kārtībā uzzināt AS “Latvijas Gāze” Rīgas iecirknī.
2. Lai izvērtētu esošo gāzesvadu aizsardzības pasākumus projektēšanas gaitā pieaicināt sertificētu gāzapgādes projektētāju.
3. Uzklājot asfalta vai cita veida segumu, pazemes gāzesvadu armatūru kapes jāsaģlabā; kapju vākiem jābūt vienā līmenī ar segumu. Nepieciešamības gadījumā, armatūru caurules jāpagarina vai jāsaīsina.  
Kapju pacelšanu (pazemināšanu) veic pasūtītājs saviem spēkiem par objekta izbūvei paredzētajiem līdzekļiem.
4. Gāzes bīstamos darbus – tīkla armatūru cauruļu pagarināšanu vai saīsināšanu veic AS „Latvijas Gāze” Rīgas iecirknis pēc pasūtītāja rakstiska iesnieguma, kurā garantēta darbu apmaksa. Darba izmaksas pēc spēkā esošā cenrāža jāparedz tehniskā projektā tāmē.
5. Izstrādājot projektu, paredzēt vietu perspektīvā iespējamam sadales gāzesvada izvietojumam ielas sarkano līniju robežās vietās, kur nav esošu gāzesvadu.
6. Topogrāfiju jāsaņem AS „Latvijas Gāze” Rīgas iecirknī.
7. Izstrādāto projektu saskaņot AS „Latvijas Gāze” Rīgas iecirknī un Gāzapgādes attīstības departamentā, iesniegt tam vienu projekta eksemplāru sējumā un digitālā veidā (dwg.).
8. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš – 1 gads.

Pielikumā: Esošo gāzesvadu shēma – 1 lapa

Komercpilnvarniece

AS „Latvijas Gāze”

Projektu saskaņošanas daļas vadītāja



L.Aumeistere

