



- PIEZĪMES:**
- Projekta iekavros paredzēts apgaismojums Robežnieku ielā, Mārupē.
  - Cēļa apgaismojumam tiks uzstādīti karsti cinkoti balsti h=8,0m no seguma virsmas līdz gaismeklim ar apgaismojuma armatūru SGP 340 ar Na 150W spuldzi vai ekvivalenta.
  - Starp balstiem tiek noguldīts AXPK-1-4x35 kabelis. Kabeļu savienojumi izveidoti balstos neizmantojot T veida uzmaises.
  - Kabeļi gūti 0,7m dziļumā zaļā zonā un 1,0m dziļumā zem brauktuves. Šķērsojumā ietās ar citām komunikācijām, noverot minimālo vertikālo atstāstumu 0,25m.
  - Projektējamo gaismekli un kabeļi aizsargāt ar "C" tipa automātiskādzi.
  - Pēc darbu pabeigšanas sākotnēji montāžas darbiem izmanto tehnoloģiju, atjaunojot zaļāju, brauktuņu ceļus segumus.
  - Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunākie izpilduzņēmumi no visiem inženierkomunikāciju tīkliem.
  - Būvdarbu laikā ievērot pazīmes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību.

Pasūtītājs:		Objekts:	
Mārupes novads Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Apmērota gājēju un velosipēdu ceļu izdoze		Apmērota gājēju un velosipēdu ceļu izdoze	
Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes nov., LV-2167		gru. ceļu C-15 (A/B) - Dūņpļi)	
		Adrese:	
		Pasūtītājs	Datums
		Ceļš C-15 (pasaņā no autoceļa V15 līdz oļiem C-16)	
		Lapas nosaukums:	
		Līguma nr.: 13-2350-2016	
		Atmāna nr.: 13-2350-2016	
		Mērogs: 1 : 250	
		Generālbūvnieks ar projekta izstrādātāju	
		Izstrādātājs	
		Arhivs Ecas	
		07.07.2016	
		apgaismojuma tīkls	
		Stādītāja	Lapas
		BP	Ras. Nr.
			ELT-2.1

