



- ## PIEZĪMES:
1. Projektā ievietaros paredzētais apgaismojums C-16 ceļam (Noras-Dumļi-Rutki), Mārupē.
 2. Ceļa apgaismojumam tiks uzstādīti karsti cihkoti bāsi $h=8,0m$ no seguma virsmas līdz gaismeklim ar apgaismojuma armatūru SGP 340 ar Na 150W spuldzī vai ekvivalenta.
 3. Starp bāsiem tiek noguldīts AXPk-1-4x35 kabelis. Kabeļu savienojumi izveidoti balstos neizmantojot T veida uznavas.
 4. Kabeli gultīt 0,7m dziļumā zēla zonā un 1,0m dziļumā zem brauktuves. Šķērsojumā vietās ar citām komunikācijām, novērtēt minimālo vertikālo attālumu 0,25m.
 5. Projektējamā gaismekli un kabeli aizsargāt ar "C" tipa automātslēdzi.
 6. Pēc darbu pabeigšanas sakārtot montāžas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunojot zāliju, brauktuviu cietos segumus.
 7. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunākie izpilduzdevumi no **všiem** inženierkomunikāciju tīkliem.
 8. Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēti to papildus aizsardzību.

Pasūtītājs: Mārupes novads Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167				Objekts: Ceļa C-16 (Noras-Dumļi-Rudā) pārbūve	
	Vārds, Uzvārds	Paraksts	Datums	Adrese:	
				Ceļš C-16 posmā no ceļa C-15 (Aļi - Dumļi) Izīz Dzirnietku ielai, Mārupe, Mārupes novads	
ELT sad. vad.	Vitālijs Ševčuks		07.07.2016	Lapas nosaukums:	
Izstrādāja	Artūrs Eričs		07.07.2016	Principiālā shēma	
				Stadija	
				BP	
				Lapas	
				Ras. Nr.	
				ELT-3.1	