


Pieņemtie apzīmējumi	
	Projekta bāzes apgaismojuma bāze
	Projekta bāzes apgaismojuma kabelis
	Projekta bāzes aizsargcaurule 750N

Esošo komunikāciju gājuma apzīmējumi	
	Zemšpiediena gāzesvads
	AIS Lāvenbergo 0,4 kV strāvas kabelis
	AIS Lāvenbergo 20 kV strāvas kabelis
	Vidēja spiediena gāzesvads
	Udeņsvads
	Sadzīves kanalizācija
	SIA Lattilecom sākaru kanalizācija
	Liels udeņrs kanalizācija

Lapu izvietošana
shēma:



- PIEZĪMES:**
- Projekta iekavās paredzēts apgaismojums C-16 iela, Mārupē.
 - Ceļa apgaismojuma līks uzstādīt karsti cinkoti bāstīti H=8,0m no seguma virsmas līdz gaismeklim ar apgaismojuma armatūru SGP 340 ar Na 150W spuldzi vai ekvivalentu.
 - Starp bāstiem tiek noguldīts AXPK-1-4x35 kabelis. Kabelu savienojumi izveidoti bāstos neizmantojot T veida uzmašas.
 - Kabeļi gultoti 0,7m dziļumā zaļā zonā un 1,0m dziļumā zem brauktuves šķērsojuma vietās ar citām komunikācijām, novērot minimālo vertikālo atbaidumu 0,25m.
 - Projekta bāzes ar konsoli 150W Na SGP340 gaismekli.
 - Pēc darbu pabeigšanas sākot no montāžas darbiem izveidot ierīcību, atjaunot zāliņu, brauktuves ceļus.
 - Pirms būvdarbu uzsākšanas būvdarbiniekiem jāizņem jaunākie izpildzīmējumi no visiem inženierkomunikāciju tīkliem.
 - Būvdarbu laikā jāievēro pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamās gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību.

Pasūtītājs:		Objekts:	
Mārupes novads Dome, Reģ. Nr. 90000012827,		Ceļa C-16 (Novas - Dūmji-Rūdi) pabeigšana	
Daugavas iela 29, Mārupē, Mārupes nov., LV-2167		Adrese:	
		Cēģis C-16 posmā no ceļa C-15 (Apl - Dūmji) līdz Dūmju ielai, Mārupē, Mārupes novads	
		Lapas nosaukums:	
Izstrādāja: Arturs Eņģis		07.07.2016	
		Līguma nr.: 13-2349-2016	
		Atmāka nr.: 13-2349-2016	
		Mērogs: 1 : 250	
		Stādīja: BP	
		Lapas: BP	
		Ras. Nr.: ELT-2.4	

SIA TM Projekts
Veidots 2014.
Mārupes novads
LV-2167