


Pieņemtie apzīmējumi	
	Projektātais apgaismojuma balsts
	Projektātais apgaismojuma kabelis
	Projektājamā aizsargcaurule 750N
Eksist. komunikāciju pilna apzīmējumi	
	AIS Līvenīgo 0,4 kV strāvas kabelis
	AIS Līvenīgo 20 kV strāvas kabelis
	Ļau apgaismojuma kabelis
	SIA Līdtelecom sākeru kabelis
	SIA Līdtelecom sākeru kanalizācija
	Zemšiedrēna gāzesvads
	Vidēja spiediena gāzesvads
	Udensvads
	Sadzīves kanalizācija
	Lietus ūdens kanalizācija

Lapu izvietojuma shēma:



PĒJĒMĒS:

1. Projekta iekavos paredzēts apgaismojums C-16 ielā, Marupē.
2. Ceļa apgaismojuma līks uzskatīt kārtoti bāsi 11-8,0m no seguma virsmas līdz gaismeklim ar apgaismojuma armatūru SGP-340 ar Na 150W spuldzi vai ekvivalentu.
3. Starp balstiem tiek noguldīts AXP-K-1-4x35 kabelis. Kabelu savienojumi izveidoti balstos neizmantojot T veida uzmašas.
4. Kabeli gultoti 0,7m dziļumā zaļā zonā un 1,0m dziļumā zem brauktuves. Skērsojuma vietas ar citām komunikācijām, novērtot minimālo vertikālo atbaidumu 0,25m.
5. Projektējamo gaismekli un kabeli aizsargāt ar "C" tipa automātielēzī.
6. Pēc darbu pabeigšanas sākotnējās darbiem izmanto ierīkojumi no visām inženierkomunikāciju tīklājiem.
7. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvdarbiem jāizņem jaunākie izpildzīmējumi no visām inženierkomunikāciju tīklājiem.
8. Būvdarbu laikā ievērot pazīmes un virsmales inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieļaujot gadījumā pārvērst to papildus aizsardzību.

Pasūtītājs:		Objekts:	
Marupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827,		Ceļa C-16 (Novas - Dūmji-Ruki)	
Daugavpils iela 29, Marupe, Marupes nov., LV-2167		pārbaude	
Paraksts		Datums	
		Adrese:	
		Ceļš C-16 posmā no ceļa C-15 (Agi - Dūmji) līdz	
		Dzirnēnu ielai, Marupe, Marupes novads	
ELT sarakstā		Lapas nosaukums:	
Vaišis Ševčuks		07.07.2016	
Izstrādāja		Ģenerālis ar projektājiem	
Arturs Erciņš		07.07.2016	
Mērogs: 1 : 250		Apgāsojuma shēma	
		Stādīja	
		Lapas	
		Ras. Nr.	
		BP	
		ELT-2.5	

