



Vienotais reģistrācijas Nr. 40003000642
Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009
Kontaktu centrs: tālr. 155, fakss 67 041 604
e-pasts: info@lg.lv, www.lg.lv
IBAN LV38 PARX 0000 0044 6101 8
AS "Citadele banka", SWIFT PARXLV22

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Rīgā

10.07.2013.

Nr. 27.3-22/2194

SIA „Belss”

21.06.2013.

Nr. 16/2106

Kalvenes ielā 22A, Rīgā, LV-1058

Projekta „Mēmeles, Kurmenes iela no Mēmeles
līdz N-11 un Lejnieku iela no Mēmeles līdz N-11,
ielas rekonstrukcija” izstrādei Mārupē

Akciju sabiedrība “Latvijas Gāze” (turpmāk – a/s “Latvijas Gāze”) informē, veicot minētā
sīki projekta izstrādi jāievēro šādi nosacījumi:

1. Uzturēt esošos vidējā spiediena ($P < 0,4$ MPa) gāzesvadus.

Informāciju par sadales gāzesvadiem un to iekārtām darba kārtībā uzzināt AS “Latvijas
Gāze” Rīgas iecirknī.

2. Gāzesvadu armatūru kapes jā saglabā, nepieciešamības gadījumā – jāpaceļ vai jā pazemina;
kondensāta savācēju caurules jā pagarina vai jā saīsina.
3. Lai izvērtētu esošo gāzesvadu aizsardzības pasākumus, projektēšanas gaitā pieaicināt
sertificētu gāzapgādes projektētāju.
4. Gāzes bīstamos darbus var veikt AS “Latvijas Gāze” Rīgas iecirknis pēc pasūtītāja
rakstiska iesnieguma, kurā garantēta darbu apmaksa.
5. Izstrādājot projektu paredzēt vietu perspektīvā iespējamam sadales gāzesvada
izvietojumam ielas sarkano līniju robežās vietās, kur nav esošu gāzesvadu.
6. Topogrāfija jā saskaņo AS “Latvijas Gāze” Rīgas iecirknī.
7. Izstrādāto projektu saskaņot AS “Latvijas Gāze” Rīgas iecirknī un AS “Latvijas Gāze”
Projektu saskaņošanas daļā, iesniegt tai projekta eksemplāru digitālā veidā (dwg.).
8. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš – 1 gads.

Pielikumā gāzesvadu shēma – 1 lapa.

Komercpilnvarnieks
AS „Latvijas Gāze”
Projektu saskaņošanas daļas vadītājs

U. Kocers

T. Strazdiņš, 67041692