


| Nr. | Materiāla nosaukums | Tips, marka | Mērv. | Daudz. | Piezīmes |
|---------------------------|---|------------------|-------|--------|-----------|
| Apgaismojuma tīkli | | | | | |
| 1 | Kabelis | AXPK 4x35 | m | 756 | DRAKA |
| 2 | Kabelis | NYJ-J 3x1.5 | m | 180 | DRAKA |
| 3 | Brīdinājuma lenta | b=40mm | m | 700 | EVOPIPES |
| 4 | Aizsargcaurule 750N | EVO CAB HARD 110 | m | 92 | EVOPIPES |
| 5 | Kabeļa gala apdare | EPKT 0015-CEE01 | gab. | 36 | JAUDA |
| 6 | DIN sliede apgaismojuma balstā | | gab. | 18 | ENSTO |
| 7 | Spaiļu komplekts | SV15 | gab. | 18 | ENSTO |
| 8 | Automātslēdzis | 1f C6A | gab. | 18 | HAGER |
| 9 | Apgaismojuma balsts konisks | H=6.5m | gab. | 18 | EUROPOLES |
| 10 | Balstu konsolē 1.5/1/15 | L-veida | gab. | 18 | EUROPOLES |
| 11 | Betona pamati stabam | P-1.3 | gab. | 18 | EUROPOLES |
| 12 | Balstu gumijas blīve | GB-RG 4-10m | gab. | 18 | |
| 13 | Gaismeklis ar spuldzi | SGP 340 150W Na | gab. | 18 | PHILIPS |
| 14 | Metāla sadales skapis ar montāžas plati un DIN sliedi, 400x600 uz metāla pamatnes | | k-ts. | 1 | JAUDA |
| 15 | Automātslēdzis | 3FC25A | gab. | 1 | HAGER |
| 16 | Automātslēdzis | 3FC16A | gab. | 1 | HAGER |
| 17 | Pārslēdzis mont.uz DIN sliedes | 1F | gab. | 1 | HAGER |
| 18 | Krēslas slēdzis | 16A, IP56 | gab. | 1 | HAGER |
| 19 | Kontakts | 3F | gab. | 1 | HAGER |
| 20 | Smalkā smiltis | | m3 | 76 | |
| 21 | Balsta uzlīmes | | gab. | 18 | |
| 22 | Sadalnes uzlīmes | | gab. | 1 | |
| 23 | Papildmateriāli | | k-ts. | 1 | |

Materiālu un izstrādājumu markas specifikācijā uzrādītas kā kvalitātes raksturojums. Tos iespējams aizvietot ar citiem Latvijā vai ES sertificētiem materiāliem, kuru tehniskie parametri un īpašības nav sliktākas par projektā pieņemtajiem.

Ja pretendents aizvieto tehniskajā specifikācijā norādītos materiālus ar ekvivalentiem, viņam piedāvājuma tāmēs jānorāda šie materiāli un ar ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem jāpierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents un apmierina pasūtītāja prasības.

Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.).

| | | | | | | | | |
|--|------------------|----------|------------|---|--|---|--|--|
| Pasūtītājs: Mārupes novada dome Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads LV - 2167 | | | | Objekts: Dzirnieku iela posmā no C-13 (Stīpnieku ceļš - Dzirnieki) līdz Piestātnes ielai, Mārupe, Mārupes novads | |  Rīga, Kalvenes iela 22a Tālr.: +371 67322333 Fakss: + 371 67828366 | | |
| | Vārds, Uzvārds | Paraksts | Datums | Adrese: Dzirnieku iela, Mārupe | | | | |
| | | | | Lapas nosaukums: <i>Materiālu un iekārtu specifikācija</i> | | Līguma nr.:5-21/265-2013 Arhīva nr.: 5-21/265-2013 M 1 : 250 | | |
| ELT. vad. | Vitālijs Ševčuks | | 08.09.2015 | | | Stadija Lapas Ras. Nr. BP <i>ELT-4.1</i> | | |
| Izstrādāja | Vitālijs Ševčuks | | 08.09.2015 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |