


1. Projekta ietvaros paredzēts apgaismojums Uzņēmumu iela, Marupe.
2. Ieaves un ceļa apgaismojumam tiks uzstādīti karsti cinkoti balsti $h=8,0m$ no seguma virsmas līdz gaismeklim ar apgaismojuma armatūru SGP 340 ar Na 150W spuldzi vai ekvivalenta.
3. Šnāp balstiem tiek noguldīts AXMK-1-4x35 kabelis. Kabelu savienojumi izveidoti balstos neizmantojot T veida uzmanas.
4. Kabeli guldīt 0,7m dziļumā zaļā zonā un 1,0m dziļumā zem brauktuvēs. Šķērsojumā vietās ar citam komunikācijām, noverot minimālo vertikālo attālumu 0,25m.
5. Projektējamā gaismekli un kabeli aizsargāt ar "C" tipa automātslēdzi.
6. Pēc darbu pabeigšanas sakārtot montāžas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunot zaļāju, brauktuvju cietos segumus.
7. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunākie izpilduzmērījumi no visiem inženierkomunikāciju turētājiem;
8. **Elektroapgādes pieslēguma projekta izstrādē šī projekta ietvaros nav paredzēta. Pēc pieslēguma projekta izstrādes precīzē vadības sadalnes atrāšanas vietu.**
9. Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virsmaes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēti to papildus aizsardzību;

Pasūtītājs: Mārupes novada dome Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads LV - 2167			Objekts: Dzirnīku iela posmā no C-13 (Stipnieku ceļš - Dzirnīku) līdz Priestātnes ielai, Mārupe, Mārupes novads			 Rīga, Kalvenes iela 22a Tālrunis: +371 67322333 Fakss: + 371 67828366
	Vārds, Uzvārds	Paraksts	Datums	Adrese:		
				Dzirnīku iela, Mārupe		
				Lapas nosaukums:		
ELT. vad.	Vitālijs Ševčuks		08.09.2015	Līguma nr.:5-21/265-2013 Arhīva nr.: 5-21/265-2013 M 1 : 250		
Izstrādāja	Vitālijs Ševčuks		08.09.2015	Principiālā shēma		
				Stadija	Lapas	Ras. Nr.
				BP		ELT-3.1

F