






PIENĒMĒTIE APZĪMĒJUMI	
	Projektējamais ēl. sadalīne
	Projektējamais apg. kabelis
	Projektējamā aizsargcaurule
	Proj. apg. bāsis ar gaismekli

- ## PĒJĒKUMS:
1. Projekta ieviešanas pabeigtais apgaismojums Dzirnieku ielā, Mārupē.
 2. Iešaus un ceļa apgaismojuma līks uzstādīts karsti cinkotā bāzītī H=8-0m no seguma virsmas līdz gaismeklinai ar apgaismojuma armatūru SGP 340 ar Na 150W spuldzi vai ekvivalentu.
 3. Starp bastiem tiek novietots LXXM-1-4x35 kabulis. Kabelī sevienojumi izveidoti bakstos neizmantojot T veida uzmašas.
 4. Kabeli gūti 0,7m dziļumā zaļā zonā un 1,0m dziļumā zem bruktuvēs. Šķērsojuma vietas ar citām komunikācijām, novietot minimālo vertikālo atālumu 0,25m.
 5. Projektējamajam gaismeklī un kabelī aizsargāti ar "C" tipa apsaugastīģēm.
 6. Pēc darbu pabeigšanas sakarot montāžas darbiem izņemto ierīcību, atjauno zālāju bruktuvju ciešu segumus.
 7. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvdarbiniekiem jāpieņem jaunokne izpildedzinātājuni no visiem inženierkomunikāciju tīkrojām.
 8. Elektroapgādes pieslēguma projekta izstrādē šī projekta ieviešanas nolūkumam nav paredzēta. Pēc pieslēguma projekta izstrādes precizēt vadības sadalenes atslēgas vietu.
 9. Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā pārceļot to papildus aizsardzību.

Pasūtītājs: Mārupes novada dome Dzirnieku iela 23, Mārupē, Mārupes novads LV-2167			Objekts: Dzirnieku (no C-13 līdz P-13) ielas rekonstrukcija Mārupē		 Rīga, Kaļevskis iela 22a Tālrunis: +371 67323233 Fakss: +371 67823366
Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Adrese: Dzirnieku iela, Mārupē		
ELT. vad. Izstrādāja	Vitalijs Šerčuks Vitalijs Šerčuks	08.09.2015 08.09.2015	Lapas nosaukums: Būvprojekta ģenerālplāns at ELT tīkliem		
			Līguma nr.:5-21/265-2013 Akta nr.: 5-21/265-2013 M 1 : 250		
			Stadija	Lapasp	Ras. Nr.
			BP		ELT-2.1