


PIEŅĒMTIE APZĪMĒJUMI

- Esošais apgaismojuma kabelis
- Projektdarījuma apgaismojuma kab
- Kabeļu gala apdare, esošā/projektējā
- Esošais apgaismojuma balsts ar gaismekli un pamatu
- Projektdarījuma apgaismojuma balsts ar gaismekli un pamatu

PIEZĪMES:

- Projekta ietvaros paredzēts apgaismojums Dzirnieku ielā, Mārupē.
- Iešas un cēla apgaismojumam tiks uzstādīti karsti cinkoti balsti h=8,0m no seguma virsmas līdz gaismeklim ar apgaismojuma armatūru SGP 340 ar Na 150W spuldzi vai ekvivalenta.
- Starp balstiem tiek noguldīts AXMK-1-4x35 kabeļs. Kabeļu savienojumi izveidojami balstos neizmantojot T veida uzmašas.
- Kabeļi gulstīti 0,7m dziļumā zaļā zonā un 1,0m dziļumā zem brauktuvē. Šķērsojumā vietās ar citām komunikācijām, novērot minimālo vertikālo attālumu 0,25m.
- Projektdarījuma gaismekli un kabeļi aizsargāt ar "C" tipa automātslēdzi.
- Pēc darbu pabeigšanas sākotnējā montāžas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunot zālāju, brauktuvju cietos segumus.
- Pirms būvdarbu uzsākšanas būvdarbiniekiem jāizņem jaunākie izpilduzņēmējumi no visiem inženierkomunikāciju turētājiem;
- Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību;

Pasūtītājs:				Objekts:			
Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupē, Mārupes nov., LV-2167				Dzirnieku ielas pārbūve			
	Vārds, Uzvārds	Paraksts	Datums	Adrese: Dzirnieku iela postnā no Perona ielas līdz autoceļam P 133 (Lidoštas "Rīga" pievadceļš) Mārupē, Mārupes novads Lapas nosaukums: Principālā shēma			
	ELT sad.vad.	Vitālijs Ševčuks	07.07.2016	Lapas nosaukums: Principālā shēma			
	Izstrādāja	Artūrs Ērciņš	07.07.2016				
				SIA "Bm Projekts" Virsu iela 12-47, Traiņe, Mārupes nov. LV-2167			
						©All rights reserved.	
						©izņemotajams saskaņā ar autoritēstu likumu	
						Līguma nr.: 13-2/348-2016	
						Atrīna nr.: 13-2/348-2016	
Mērogs: B.m							
Stadija		Lapas	Ras. Nr.				
BP			ELT-3.1				