



- PIEZĪMES:**
- Mēmeles ielas apgaismojuma projekts izstrādāts saskaņā ar pasūtītāja norādījumiem, ņemot vērā visus spēkā esošos normatīvos dokumentus.
 - Mēmeles ielā uzstādīts projektējamas cinkoti metāla balstus (H-6m) ar apgaismes armatūru SGS 102 ar spuldzi 100W.
 - Projektējamo apgaismojuma līniju posmā no Dzelzceļa ielas līdz Mūsas ielai pieslēgt pie esošā apgaismojuma balsta Mūsas ielas un Mēmeles ielu krustojumā. Apgaismojuma balstus savā starpā sacilpot ar 0.4 kV kabeli AXMK-1-4x16.
 - Projektējamo apgaismojuma līniju posmā no Mūsas ielas līdz Kabiles ielai pieslēgt pie esošas apgaismojuma sadales.
 - Projektējamo apgaismojuma līniju posmā no Kabiles ielas līdz Kurmales ielai pieslēgt pie agrāk ieprojektēta apgaismojuma balsta Kurmales ielā.
 - Projektējamo apgaismojuma līniju posmā no Kurmales ielas līdz Kokles ielai pieslēgt pie esošā apgaismojuma tīkla Mēmeles ielā.
 - Projektējamo apgaismojuma līniju posmā no Daugavas ielas līdz Kursiņu ielai pieslēgt pie esošā apgaismojuma balsta Kursiņu ielā.
 - Brukleņu ielā pie projektējama balsta nr.35 tika uzstādīts apgaismojuma vadības skapis un no tā tiek izveidotas divas projektējamas apgaismojuma līnijas posmā no Brukleņu ielas līdz Kursiņu ielai un posmā no Brukleņu līdz Laimdotas ielai. Apgaismojuma balstus savā starpā sacilpot ar 0.4 kV kabeli AXMK-1-4x35.

Pasūtītājs: Mārupes novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000012827 Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167				Objekts: Mēmeles, Kurmenes iela no Mēmeles līdz N-11 un Lejnieku iela no Mēmeles līdz N-11, ielas rekonstrukcija ar gājēju ietvi, ielas apgaismojumu, elektroapgādi un lietuss atdēšanas kanalizāciju, Mārupe.	
				Adrese:	
				Mēmeles iela, Mārupe	
ELT daļas vad.: N. Gorbatenko				21.07.2014.	
Izstrādāja: N. Gorbatenko				21.07.2014.	
				Lapas nosaukums:	
				Mēmeles ielas apgaismojuma principiālā shēma	
				Līguma nr.: 5-21/267-2013 Arhīva nr.: 5-21/267-2013 Mērogs: b.m.	
				Stadija	
				TP	
				Lapas	
				ELT-11	