

PIEZĪMES:

Mēmeles ielas apgaismojuma projekts izstrādāts saskaņā ar pasūtītāja norādījumiem, ņemot vērā visus spēkā esošos normatīvos dokumentus.


- Mēmeles ielā uzstādīt projektējamos cinkotus metāla balstus (H-6m) ar apgaismošanas armatūru SGS 102 ar spuldzi 100W.
- Projektējamo apgaismojuma līniju posmā no Dzelzceļa ielas līdz Mūsas ielai pieslēgt pie esošā apgaismojuma balsta Mūsas ielas un Mēmeles ielu krustojumā. Apgaismojuma balstus savā starpā saciplot ar 0.4 kV kabeli AXMK-1-4x16.
- Projektējamo apgaismojuma līniju posmā no Mūsas ielas līdz Kables ielai pieslēgt pie esošās apgaismojuma sadales.
- Projektējamo apgaismojuma līniju posmā no Kables ielas līdz Kurmales ielai pieslēgt pie agrāk ierīgtā apgaismojuma balsta Kurmales ielā.
- Projektējamo apgaismojuma līniju posmā no Kurmales ielas līdz Kokles ielai pieslēgt pie esošā apgaismojuma tīkla Mēmeles ielā.
- Projektējamo apgaismojuma līniju posmā no Daugavas ielas līdz Kursiņu ielai pieslēgt pie esošā apgaismojuma balsta Kursiņu ielā.
- Brūkleņu ielā pie projektējama balsta nr. 35 iekā uzstādīt apgaismojuma vadības skapis un no tā iekā izveidot divas projektējamas apgaismojuma līnijas posmā no Brūkleņu ielas līdz Kursiņu ielai un posmā no Brūkleņu līdz Laimdotas ielai. Apgaismojuma balstus savā starpā saciplot ar 0.4 kV kabeli AXMK-1-4x35.
- Veicot Mēmeles ielas rekonstrukciju jāņem vērā šādu darbu secību:


Sagatavošanas darbus veikt saskaņā ar SIA "BELSS" izstrādāto projektu "Mēmeles, Kumeses iela no Mēmeles līdz N-11 un Leņķu iela no Mēmeles līdz N-11, ielas rekonstrukcija ar gājēju ietvi, ielas apgaismojumu, elektroapgādi un lietus ūdens kanalizāciju, Mārupē."

1. sējuma Ceļu daļu

- Ipašuma robežu, sarkano līniju, aizsardzības zonu noteikšana dabā un projektējama ceļa trases nosprašanās;
- koku un krūmu žāgšana;
- segumu demontāžu veikt atbilstoši Ceļu daļas rasējumiem un darba daudzumu sarakstiem. Segumu demontāžas laikā nesabojāt esošās inženierkomunikācijas!
- esošo pazemes inženierkomunikāciju atrašanās vietas noteikšana apkārtējās organizācijas pārstāvja klātbūtnē;
- projektējamas ceļas planēšana saskaņā ar Ceļu daļas rasējumiem un darba daudzumu sarakstiem;
- brauktuves, nobrauktuviņu un ietves gultnes izstrāde;
- **elektroapgādes izbūve.** Kabelu, sadaļu montāža, tranšējas aizbēršana. Darbus veikt atbilstoši Inženierisprāta daļas 2. sējuma rasējumiem un sarakstiem.
- **apgaismojuma izbūve.** Kabelu, apgaismojuma balstu, gaismekļu montāža, tranšējas aizbēršana. Darbus veikt atbilstoši Inženierisprāta daļas 3. sējuma rasējumiem un sarakstiem.
- brauktuves segas pamatu konstrukcijas izbūve;
- brauktuves apmaļu izbūve;
- aku vāku augstuma regulēšana;
- brauktuves segas izbūve;
- satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu un aprīkojuma izbūve.

PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI:



Pasūtītājs: Mārupes novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000012827			Objekts: Mēmeles, Kurmenes iela no Mēmeles līdz N-11 un Leņķu iela no Mēmeles līdz N-11, ielas rekonstrukcija ar gājēju ietvi, ielas apgaismojumu, elektroapgādi un lietus ūdens kanalizāciju, Mārupē.			 Rīga, Kalvenes iela 22a Tālr.: +371 67322333 Fakss: +371 67828366 ©All rights reserved. Izmantojams saskaņā ar autoritāšu likumu			
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167									
			Adrese:						
			Mēmeles iela, Mārupe						
ELT daļas vad.: N. Gorbatenko			21.07.2014.						
Izstrādāja: N. Gorbatenko			21.07.2014.						
			Lapas nosaukums:			Līguma nr.: 5-21/267-2013 Arhīva nr.: 5-21/267-2013 Mērogs: 1:250			
			Mēmeles ielas apgaismojuma trases plāns						
						Stadija		Lapas	Ras.nr.
						TP			ELT-9

