



Šķērsojums ar ūdensvadu




Pirms kabeļa guldināšanas esošo ūdensvadu atšūfēt, precizēt to guldināšanas dziļumu dabā un noguldīt proj. kabeļi, noverot min. guldināšanas dziļumu 0,25m

Šķērsojums ar kanalizāciju



Pirms kabeļa guldināšanas esošo kanalizāciju atšūfēt, precizēt to guldināšanas dziļumu dabā un noguldīt proj. kabeļi, noverot min. guldināšanas dziļumu 0,25m

Šķērsojums ar sakaru kabeļi



Pirms proj. kabeļa guldināšanas esošo sakaru kabeļi atšūfēt un noguldīt proj. kabeļi, noverot min. guldināšanas dziļumu 0,25m

## PIEZĪMES:

Mēmeles ielas apgaismojuma projekts izstrādāts saskaņā ar pasūtītāja norādījumiem, pamot vērā visus spēkā esošos normatīvos dokumentus.


- Mēmeles ielā uzstādīt projektējamas cinkota metāla balstus (H-6m) ar apgaismes armatūru SGS 102 ar spuldzi 100W.
- Projektējamo apgaismojuma līniju posmā no Dzelzceļa ielas līdz Mūsas ielai pieslēgt pie esošā apgaismojuma balsta Mūsas ielas un Mēmeles ielu krustojumā. Apgaismojuma balstus savā starpā sacilpot ar 0.4 kV kabeli AXMK-1-4x16.
- Projektējamo apgaismojuma līniju posmā no Mūsas ielas līdz Kables ielai pieslēgt pie esošas apgaismojuma sadales.
- Projektējamo apgaismojuma līniju posmā no Kables ielas līdz Kurmales ielai pieslēgt pie agrāk ieprojektēta apgaismojuma balsta Kurmales ielā.
- Projektējamo apgaismojuma līniju posmā no Kurmales ielas līdz Kokles ielai pieslēgt pie esošā apgaismojuma tīkla Mēmeles ielā.
- Projektējamo apgaismojuma līniju posmā no Daugavas ielas līdz Kursiņu ielai pieslēgt pie esošā apgaismojuma balsta Kursiņu ielā.
- Brūkleņu ielā pie projektējama balsta nr.35 tika uzstādīts apgaismojuma vadības skapis un no tā tiek izveidotas divas projektējamas apgaismojuma līnijas posmā no Brūkleņu ielas līdz Kursiņu ielai un posmā no Brūkleņu līdz Laimdotes ielai. Apgaismojuma balstus savā starpā sacilpot ar 0.4 kV kabeli AXMK-1-4x35.
- Veicot Mēmeles ielas rekonstrukciju jāievēro sekojošo darbu secību:

**Sagatavošanas darbus** veikt saskaņā ar SIA "BELSS" izstrādāto projektu "Mēmeles, Kumeses iela no Mēmeles līdz N-11 un Leņnieku iela no Mēmeles līdz N-11, ielas rekonstrukcija ar gājēju ietvi, ielas apgaismojumu, elektroapgādi un lietus ūdens kanalizāciju, Mārupē. " 1.sējuma Ceļu daļu.

- īpašuma robežu, sarkano līniju, aizsardzības zonu noteikšana dabā un projektējama ceļa trases nosprausšana;
- koku un krūmu zāģēšana;
- segumu demontāžu veikt atbilstoši Ceļu daļas rasējumiem un darba daudzumu sarakstiem. Segumu demontāžas laikā nesabojāt esošās inženierkomunikācijas!
- esošo pazemes inženierkomunikāciju atrašanās vietas noteikšana apkalpojošās organizācijas pārstāvja klātbūtnē;
- projektējamas ceļas planēšana saskaņā ar Ceļu daļas rasējumiem un darba daudzumu sarakstiem;
- brauktuves, nobrauktuvi un ietves gultnes izstrāde;
- elektroapgādes izbūve.** Kabeļu, sadalītu montāža, tranšējas aizbēršana. Darbus veikt atbilstoši Inženierisinājumu daļas 2. sējuma rasējumiem un sarakstiem.
- apgaismojuma izbūve.** Kabeļu, apgaismojuma balstu, gaismekļu montāža, tranšējas aizbēršana. Darbus veikt atbilstoši Inženierisinājumu daļas 3. sējuma rasējumiem un sarakstiem.
- brauktuves segas pamatu konstrukcijas izbūve;
- brauktuves apmaļu izbūve;
- aku vaku augstuma regulēšana;
- brauktuves segas izbūve;
- satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu un aprīkojuma izbūve.

## PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI:

	projektējamas apgaismojuma kabeļi
	projektējamas ST kabeļi
	projektējamas abonentu kabeļi
	esošais z.spr. kabeļi
	esošā demontējama GVL
	projektējamā aizsargcaurule
	projektējamā elektrokabeļa piesaiste
	projektējamā apgaismojuma kabeļa piesaiste
	proj. apg. balsta ar gaismekli
	projektējamā ST uzskaites sadale
	projektējamā ST komunikācijas sadale

Pasūtītājs: Mārupes novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000012827 Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167			Objekts: Mēmeles, Kumeses iela no Mēmeles līdz N-11 un Leņnieku iela no Mēmeles līdz N-11, ielas rekonstrukcija ar gājēju ietvi, ielas apgaismojumu, elektroapgādi un lietus ūdens kanalizāciju, Mārupē.			 Rīga, Kalvenes iela 22a Tālr.: +371 67322333 Fakss: +371 67828366		
			Adrese:  Mēmeles iela, Mārupe			©All rights reserved. ©Izmantojams saskaņā ar autoritēstību likumu		
ELT daļas vad.: N. Gorbatenko			21.07.2014.			Lapas nosaukums:  Mēmeles ielas apgaismojuma trases plāns		
Izstrādāja: N. Gorbatenko			21.07.2014.					
						Līguma nr.: 5-21/267-2013 Arhīva nr.: 5-21/267-2013 Mērogs: 1:250		
						Stādīja      Lapas      Ras.nr.		
						TP           ELT-6		