

Mārupes novada Dome

Reģ. Nr.: 90000012827

Iepirkuma komisijas

2015. gada 04. februāra sēdē sagatavotās

atbildes uz jautājumiem par atklāta konkursa

„Rožu ielas rekonstrukcija un gājēju celiņa izbūve Ventas ielā ar ielas seguma atjaunošanu”,
identifikācijas Nr. MND 2015/15 (turpmāk – Atklāts konkurss),
nolikumu

Nr.	Jautājums	Atbilde
1.	Nolikuma punktā 3.3.5. prasīta pieredze 2 līdzīgu būvdarbu izpildē, bet 3.3.5.4. punktā ir prasība pievienot 3 atsauksmes. Lūgums precizēt, vai pieredzes pierādīšanai pietiek ar 2 (diviem) būvdarbiem un 2 (divām) atsauksmēm vai attiecīgi 3 (trīs) un 3 (trīs)?	Iepirkuma komisija paskaidro, ka Atklāta konkursa nolikuma 3.3.5.4. apakšpunktā ir pārrakstīšanās kļūda, Pasūtītājs par atbilstošu piedāvājumu atzīs piedāvājumu, kurā būs iesniegtas 2 (divas) atsauksmes.
2.	Par iesniedzamās tāmes formātu.* Jautājums – vai jāiesniedz finanšu piedāvājuma tāme atbilstoši tikai Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 9.pielikumam vai arī atbilstoši minētajiem noteikumiem un 9.pielikums vēl papildus? Jo atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” noteikumiem tāmes tiek gatavotas atbilstoši 5., 6. un 7.pielikumam. *Finanšu piedāvājums 3.4.2.1. jā sagatavo atbilstoši Tehniskajā specifikācijā (2. pielikums) norādītajiem apjomiem un Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un minēto noteikumu 9. pielikuma formai (drukātā formātā un papildus elektroniski MS Excel (vai ekvivalentā) formātā (CD vai USB datu nesējā).”	Iepirkuma komisija paskaidro, ka atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” noteikumu 30. punktam „Pretendents būvdarbu iepirkuma finanšu piedāvājumā iesniedz veicamo darbu un to cenu sarakstu (turpmāk – saraksts). Saraksta minimālais apjoms noteikts šā būvnormatīva 9.pielikumā. Pasūtītājs sarakstu pievieno iepirkuma nolikumam (ja nepieciešams, sarakstu papildina ar citu informāciju).” Saraksts (Finanšu piedāvājuma forma) ir ievietots pasūtītāja mājaslapā.

**2015. gada 11. februāra sēdē sagatavotās
atbildes uz jautājumiem par
Atklāts konkursa nolikumu**

Nr.	Jautājums	Atbilde																														
1.	Jautājums par iepirkuma MND 2015/15 Finanšu piedāvājuma II daļas pozīciju Nr. 5.2. Vai Ventas ielas rekonstrukcijas un pozīcijā Nr. 5.2. ir ieviesusies kļūda? Esošās pamata kārtas profilēšana un sablīvēšana līdz 90Mpa – norādītā mērvienība ir “m ³ ”, vai nav jābūt “m ² ”?	<p>Komisija paskaidro, ka 5.2. pozīcijā ir pārrakstīšanās kļūda un pozīcijas mērvienība ir m².</p> <table border="1" data-bbox="887 483 1445 595"> <tr> <td>5.2.</td> <td>5.2.</td> <td>Esošās pamata kārtas profilēšana un sablīvēšana līdz 90Mpa</td> <td>m²</td> <td>1958,00</td> </tr> </table>	5.2.	5.2.	Esošās pamata kārtas profilēšana un sablīvēšana līdz 90Mpa	m ²	1958,00																									
5.2.	5.2.	Esošās pamata kārtas profilēšana un sablīvēšana līdz 90Mpa	m ²	1958,00																												
2.	<p>Vai Ventas ielas rekonstrukcijas pozīcijās Nr. 3.7., 3.8. un 3.9. norādītie apjomi ir precīzi? Tie nesakrīt ar pozīciju aprakstos norādītajiem procentiem.</p> <table border="1" data-bbox="300 779 858 1037"> <tr> <td>3.7.</td> <td>7.5.</td> <td>Brūna bruģa seguma "Mozaīka" izbūve 6cm biežumā (10%)</td> <td>m²</td> <td>31,00</td> </tr> <tr> <td>3.8.</td> <td>7.5.</td> <td>Sarkana bruģa seguma "Mozaīka" izbūve 6cm biežumā (15%)</td> <td>m²</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>3.9.</td> <td></td> <td>Pelēka bruģa seguma "Mozaīka" izbūve 6cm biežumā (75%)</td> <td>m²</td> <td>228,00</td> </tr> </table>	3.7.	7.5.	Brūna bruģa seguma "Mozaīka" izbūve 6cm biežumā (10%)	m ²	31,00	3.8.	7.5.	Sarkana bruģa seguma "Mozaīka" izbūve 6cm biežumā (15%)	m ²	2,00	3.9.		Pelēka bruģa seguma "Mozaīka" izbūve 6cm biežumā (75%)	m ²	228,00	<p>Komisija paskaidro, ka finanšu piedāvājumā tiks veikti grozījumi.</p> <table border="1" data-bbox="887 703 1445 960"> <tr> <td>3.7.</td> <td>7.5.</td> <td>Brūna bruģa seguma "Mozaīka" izbūve 6cm biežumā (10%)</td> <td>m²</td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td>3.8.</td> <td>7.5.</td> <td>Sarkana bruģa seguma "Mozaīka" izbūve 6cm biežumā (15%)</td> <td>m²</td> <td>45,00</td> </tr> <tr> <td>3.9.</td> <td></td> <td>Pelēka bruģa seguma "Mozaīka" izbūve 6cm biežumā (75%)</td> <td>m²</td> <td>223,00</td> </tr> </table> <p>Atklāta konkursa nolikums tiek grozīts, publicējot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā un publicējot grozīto nolikumu pasūtītāja mājas lapā http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-iepirkumi/iepirkumi-2015/</p>	3.7.	7.5.	Brūna bruģa seguma "Mozaīka" izbūve 6cm biežumā (10%)	m ²	30,00	3.8.	7.5.	Sarkana bruģa seguma "Mozaīka" izbūve 6cm biežumā (15%)	m ²	45,00	3.9.		Pelēka bruģa seguma "Mozaīka" izbūve 6cm biežumā (75%)	m ²	223,00
3.7.	7.5.	Brūna bruģa seguma "Mozaīka" izbūve 6cm biežumā (10%)	m ²	31,00																												
3.8.	7.5.	Sarkana bruģa seguma "Mozaīka" izbūve 6cm biežumā (15%)	m ²	2,00																												
3.9.		Pelēka bruģa seguma "Mozaīka" izbūve 6cm biežumā (75%)	m ²	228,00																												
3.7.	7.5.	Brūna bruģa seguma "Mozaīka" izbūve 6cm biežumā (10%)	m ²	30,00																												
3.8.	7.5.	Sarkana bruģa seguma "Mozaīka" izbūve 6cm biežumā (15%)	m ²	45,00																												
3.9.		Pelēka bruģa seguma "Mozaīka" izbūve 6cm biežumā (75%)	m ²	223,00																												

**2015. gada 25. februāra sēdē sagatavotās
atbildes uz jautājumiem par
Atklāts konkursa nolikumu**

Nr.	Jautājums	Atbilde
1.	Darbu izmaksu otrajā daļā, tāmes pozīcijai 9.4. „Cementbetona bortakmeņu 100.15.8 izbūve” prasīti cementbetona bortakmeņi ar izmēriem 100.15.8, Latvijā šāda izmēra cementbetona bortakmeņus neražo, vai var izmantot cementbetona bortakmeņus ar izmēriem 100.20.8.	Komisija paskaidro, ka pretendents projekta realizācijā drīkst izmantot bortakmeņus ar izmēriem 100.20.8.