

Mārupes novada Dome

Reģ. Nr.: 90000012827

Iepirkuma komisijas

2016. gada 02. jūnija sēdē sagatavotās

atbildes uz jautājumiem par iepirkuma

“Telpisku vides objektu izbūve un uzturēšana”,


identifikācijas Nr. MND 2016/36 (turpmāk – Iepirkums),

noteikumiem

Nr.	Jautājums	Atbilde
1.	Finanšu sadaļas - 1. Telpiska vides objekta izbūve un uzturēšana Mazcenu alejā, Jaunmārupē - Sagatavošanas darbu sadaļā nav skaidrs, kas domāts ar pozīcijām - " <u>4 /Lielais karkass (14m2) /apjoms /4</u> " un " <u>5 /Mazais karkass (6m2) /apjoms /4</u> ". Šķiet, ka šīs pozīcijas dublējas ar pozīciju " <u>3 /Metinātu karkasu izgatavošana un piegāde /apjoms /8</u> ". Lūdzu paskaidrot, kādi darbi domāti pozīcijās nr 4 un 5	Iepirkuma komisija paskaidro, ka Iepirkuma finanšu piedāvājuma veidlapa tiks precizēta, pretendentam Iepirkuma finanšu piedāvājuma 3. pozīcijā “Metinātu karkasu izgatavošana un piegāde” cena nav jānorāda.
2.	Finanšu sadaļas - 2. Telpiska vides objekta izbūve un uzturēšana Bebru ielā, Mārupē - Sagatavošanas darbu sadaļā nav skaidrs, kas domāts ar pozīcijām - " <u>5 /Lielā lode h-1.80m /gab. /1</u> " un " <u>6 /Mazā lode h-1.20m /gab. /2</u> ". Šķiet, ka šīs pozīcijas dublējas ar pozīciju " <u>3 /Metinātu karkasu izgatavošana un piegāde /gab. /3</u> ". Lūdzu paskaidrot, kādi darbi domāti pozīcijās nr 5 un 6.	Iepirkuma komisija paskaidro, ka Iepirkuma finanšu piedāvājuma veidlapa tiks precizēta, pretendentam Iepirkuma finanšu piedāvājuma 3. pozīcijā “Metinātu karkasu izgatavošana un piegāde” cena nav jānorāda.
3.	Lūdzu precizēt, kādu darbu veikšana paredzēta finanšu piedāvājuma sadaļas - 1. Telpiska vides objekta izbūve un uzturēšana Mazcenu alejā, Jaunmārupē - pozīcijās nr. 9, 10, 13, 14, 15, 18.	Iepirkuma komisija paskaidro, ka Iepirkuma finanšu piedāvājuma veidlapa tiks precizēta, pretendentam Iepirkuma finanšu piedāvājuma: a) 9. pozīcijā ““Lielo ziedlapu” izbūve” cena nav jānorāda; b) 14. pozīcijā ““Mazo ziedlapu” izbūve” cena nav jānorāda.
4.	Projekta sadaļā “Skices” esošajā rasējumā “logo-logo” redzams, ka visas lapiņas pēc izmēra ir atšķirīgas, bet rasējumā “logo-logo_met” ir redzami tikai 2 konstruktīvie risinājumi. Vai lapiņām paredzēti 2 konstruktīvie risinājumi, kas savā starpā atkārtojas un rasējums "logo-logo" ir neprecīzs?	Iepirkuma komisija paskaidro, ka “lapiņām” ir paredzēti 2 (divi) konstruktīvie risinājumi. Rasējumam “logo-logo” ir ilustratīva nozīme.

5. Projekta sadaļā "logo-logo" nepieciešams norādīt vairākus izmērus konstrukciju virsskatos.

Iepirkuma komisija precizē norādītos izmērus



6. Vai materiālu tabulā norādītais četrkantu metāla stienis domāts ar izmēriem 20x20mm? Tabulā izmērs dots diametram

Iepirkuma komisijas paskaidro, ka skicēs "Lode_2" un "Lode_3" tabulās "LODES PAMATNES ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA" un "LODES VIRSMAS ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA" un skicē tabulā "Logo-logo_met" "ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA" četrkantu stienā izmērs ir 20x20 mm.