

Mārupes novada Dome

Reģ. Nr.: 90000012827

Iepirkuma komisijas

2017. gada 15. augustā sēdē sagatavotās
atbildes uz jautājumiem par atklāta konkursa

“Rožu ielas un ceļa C6 (Vecais ceļš) pārbūve”, identifikācijas Nr. MND 2017/26
(turpmāk – Atklāts konkurss),
nolikumu

Nr.	Jautājums	Atbilde
1.	Kādai ceļu klasei atbilst Rožu ielas un ceļa C6 (Vecais ceļš)?	Pēc objekta izbūves Rožu iela un ceļš C6 (Vecais ceļš): Posmā no Mārupītes gatves līdz C-30–A klase. Posmā no C-30 līdz P-132 – B klase.
2.	Vai ir iespējams atsūtīt veikto ceļa apgaismojuma aprēķinu?	Aprēķins nav pieejams.
3.	Vai pretendents var veikt apgaismojuma aprēķinu patstāvīgi, ņemot vērā iespēju piedāvāt energoefektīvāku risinājumu ar zemāku nepieciešamu gaismekļu jaudu, lai izpildītu ceļa klases nosacījumus? Gaismekļus piedāvāt pēc analoga, bet ar zemāku jaudu.	Pretendents var piedāvāt ekvivalentus materiālus, ievērojot Pasūtītāja noteiktās prasības.
4.	Ja 3. jautājumu apstiprināt, kādi papildus dokumenti jāpievieno piedāvājumam?	Ja pretendents piedāvā ekvivalentus materiālus, tas piedāvājumā iesniedz materiālu specifikācijas, no kurām pasūtītājs var pārliecināties, ka piedāvātais materiāls ir ekvivalents.