

Mārupes novada Dome

Reģ. Nr.: 90000012827

Iepirkuma komisijas
2014. gada 19. jūnija sēdē sagatavotās
atbildes uz jautājumiem par iepirkuma
„Mārupes novada pašvaldības iestāžu remonts”,
identifikācijas Nr. MND 2014/19 (turpmāk – Iepirkums), noteikumiem

Nr. p.k.	Jautājums	Atbilde
1.	Iepirkuma dokumentācijā nav precīzi noteikti vidusskolas ēkas korpusi - kurš ir vecais korpus I, kurš - vecais korpus II. Lūdzam konkursa materiāliem pievienot inventarizācijas plānu materiālus par abiem korpusiem ar precizējošu norādi.	Vecais korpus I – 80760030456001 (skolas ēkas daļa ar sarkanajiem ķieģeļiem); Vecais korpus II – 80760030456002 (vecā skolas daļa 2 stāvu ēka). Inventarizācijas lieta pievienota atsevišķā dokumentā pasūtītāja mājas lapā sadaļā „Publiskie iepirkumi”
2.	Vai energoefektivitātes uzlabošanas priekšlikumos minētā pozīcija „Pirmā stāva grīdu papildus siltināšana un remonts” attiecas uz abu korpusu grīdu 100 % apjomā vai tikai atsevišķās vietās?	Projektēšanas uzdevuma pozīcijā Nr. 8 „Pirmā stāva grīdu papildus siltināšana un remonts” minētie darbi attiecas uz vecās sporta zāles un vecās divstāvu ēkas grīdas seguma siltināšanu.
3.	Vai jumta papildus siltināšanas apjomi attiecas uz abiem korpusiem.	Pozīcijā Nr. 3 „Jumta papildus siltināšana” minētie darbi attiecas uz veco korpusu I un II esošo jumtu konstrukciju siltināšanas pasākumiem (skat. pasūtītāja mājas lapā pievienoto energoauditu un termogrāfiju).
4.	Vai 1. kārtā ir jāparedz jumta siltināšana virs divstāvu daļas, kur 3. kārtā paredzēta 3. stāva būvniecība?	Jumta siltināšana virs divstāvu ēkas daļas jāparedz kopā ar 3. stāva būvniecību.
5.	Projektēšanas uzdevuma 13. punktā prasīts – „nodrošināt dabīgo apgaismojumu un ventilāciju”. Vai šeit domāta arī dabīgā ventilācija?	Projektēšanas uzdevuma 13. punktā ir domāta dabīgā ventilācija, kas attiecas uz jauno projektējamo 3. stāva apjomu.