



Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"

Pierīgas Kapitālieguldījumu daļa

Vien. reģ. Nr. 40003857687

Rīgas iela 14, Līči, Stopiņu novads, LV-2118, Latvija

Tālr. (+371) 67726000, fakss (+371) 67727330, [www.sadalestikls.lv](http://www.sadalestikls.lv), [st@sadalestikls.lv](mailto:st@sadalestikls.lv)

15.10.2015. Nr. 30KI20-03.02/2080  
Uz 07.10.2015. Nr. 07/10/2015-1

SIA "A Vide"  
Guntim Jonikānam  
e-pasts:  
[helmuts@avide.lv](mailto:helmuts@avide.lv)

Par 20kV kabeļu līnijas un 0.4kV kabeļu līnijas pārvietošanu

Izskatot Jūsu iesniegumu par 20kV un 0.4kV kabeļu līnijas pārvietošanu "Kursīšu ielas pārbūve (posmā no Daugavas ielas līdz Sīpeles ielai)" Mārupē, Mārupes novadā, informējam, ka uz privātas zemes esošās līnijas pārbūvi var veikt tikai gadījumā, ja pārvietošanas ierosinātājs (zemes īpašnieks) ir gatavs segt nepieciešamo darbu izmaksas. Pārvietošanas izmaksās tiek iekļautas projektēšanas un būvniecības darbi. Šādu kārtību nosaka likumdošana.

"Enerģētikas likuma" 23.panta 2.daļa nosaka, ka "esošo energoapgādes uzņēmumu objektu pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka prasības veic par viņa līdzekļiem."

"Aizsargjoslu likuma" 35.panta 6.daļa nosaka, ka juridiskajām un fiziskajām personām, veicot aizsargjoslās darbus, kuru dēļ ir nepieciešams pārbūvēt objektus vai aizsargāt tos no bojājumiem, pārbūves vai aizsardzības darbi ir jāveic par saviem līdzekļiem pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku vai pēc savstarpējās vienošanās jāsamaksā par šiem darbiem."

Energoobjektu statusu un ekspluatācijas drošību uz privātīpašumā esošām zemēm sargā "Aizsargjoslu likums". Likumā energoapgādes uzņēmumiem ir noteiktas šādas tiesības:

1. Gaisvadu līnijām ar spriegumu līdz 20kV pilsētā tiek noteikta 2.5m (ārpus apdzīvotām vietām - 6.5m) aizsargjosla uz katru pusi no līnijas ass. Kabeļu līnijām ar spriegumu līdz 20kV tiek noteikta 1m aizsargjosla uz katru pusi no līnijas ass. Aizsargjosla īpašuma tiesību dokumentos tiek klasificēta kā zemes īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājums.

2. Līnijas aizsargjoslas teritorijā zemes īpašniekam jānodrošina piekļūšana elektrisko tīklu objektiem, kā arī ierīkojot nožogojumus un veicot citus darbus, jāsaglabā pievedceļi un pieejas elektriskajiem tīkliem un to būvēm (35.pants 7.daļa, 45.pants 2.daļa).

3. Līnijas aizsargjoslā aizliegts celt ēkas un būves bez komunikāciju īpašnieka atļaujas (45.pants 5.daļa).

Elektroapgādes tehnisko shēmu jārealizē, noslēdzot līgumu ar AS „Sadales tīkls” par elektrotīklu pārbūvi, iesniedzot AS „Sadales tīkls” Pierīgas Kapitālieguldījumu daļā, Rīgas ielā 14, Līčos, Stopiņu novadā, izstrādātas elektroapgādes tehniskās shēmas divus oriģināla eksemplārus papīra formā ar visiem, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem nepieciešamajiem, oriģinālajiem skaņojumiem un trīs elektroapgādes tehniskās shēmas kopijas papīra formā, kā arī vienu kopiju elektroniskā veidā kompaktdiskā, kurā jābūt

ieskanētai pilnai elektroapgādes tehniskai shēmai (katra lapa) ar visiem saskaņojumiem un piezīmēm no skaņotājiem .pdf formātā, trases plāns un principiālā shēma .dwg formātā un specifikācijas un darbu apjomi .xls formātā.

Pielikumā:

1. Tehniskie noteikumi - 1 lpp.

Pierīgas Kapitālieguldījumu daļas  
vadītājs



Salvis Krīgers

Guntis Kazāks 67726740

## **Tehniskie noteikumi**

Derīgi līdz 12.10.2016.

1. TEHNISKO NOTEIKUMU PIEPRASĪTĀJS – SIA “A Vide”.
2. PAMATOJUMS – 7.10.2015 iesniegums no SIA “A Vide”.
3. OBJEKTA ADRESE – Kursīšu iela posmā no transformatora T-0512, Mārupē, Mārupes novadā līdz Sīpeles ielai 48, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760070020).
4. OBJEKTA RAKSTUROJUMS – 20kV kabeļu līnijas A-053 un 0.4kV kabeļu līnijas Z-0512 pārvietošana.
5. BAROŠANAS AVOTS – A/st 142 „Mārupe”, Ic=122A.
6. ESOŠĀ TĪKLA RAKSTUROJUMS – nominālais tīkla spriegums – 20kV.
7. PIEVIENOJUMA VIETA – L-828, A-05.
8. TEHNISKIE NORĀDĪJUMI PROJEKTĒŠANAI:
  - 8.1. Pārvietot traucējošo 20kV kabeļu līniju A-053 posmā no Kursīšu ielas 26 (kadastra Nr.80760070718) līdz Mēmeles ielai 34 (kadastra Nr.80760070104) Mārupē, Mārupes novadā no ceļa braucamās daļas uz zaļo zonu iespējami tuvu sarkanajai līnijai.
  - 8.2. Pārvietot traucējošo 0.4kV kabeļu līniju posmā no KS-0512-4-7 līdz UKS-0512-4-8 no ceļa braucamās daļas uz zaļo zonu iespējami tuvu sarkanajai līnijai, vai pārslēgt esošo lietotāju Sīpeles ielā 48 (kadastra Nr.80760070020) pie Rīgas pilsētas reģiona sadales CK7833U.
  - 8.3. Pārējā ceļa pārbūves daļā 0.4kV kabeļi zem ceļa nomales var atrasties, ja kabelis tiek ievērts atbilstošas mehāniskās izturības caurulē.
  - 8.4. Ceļu krustojumos 0,4kV kabeļiem jābūt aizsargātiem ar atbilstošas mehāniskās izturības cauruli.
  - 8.5. Sadalņu novietni projektēt pie Lietotāja zemes (sarkanās līnijas) robežas AS "Sadales tīkls" personālam brīvi-ērti pieejamā vietā jebkurā laikā tā, lai netraucētu transporta kustībai un ceļu apkalpošanas darbiem.
  - 8.6. Nodrošināt esošos lietotājus ar elektroenerģiju;
  - 8.7. 0.4kV elektrolīniju trases novietojumu saskaņot ar zemes īpašniekiem;
  - 8.8. Inženierkomunikācijas izvietot starp ielas (ceļa) brauktuvi un sarkano līniju vai ielas (ceļa) sadalošajā joslā, Ministru Kabineta noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums” Nr.574 un saskaņā ar citiem saistošajiem normatīvajiem dokumentiem;
  - 8.9. Iesniedzot projektu saskaņošanai, projektā jābūt zemes īpašnieku sarakstam, kurus būvorganizācijai ir jābrīdina pirms būvdarbu uzsākšanas ar ierakstītu vēstuli;
  - 8.10. Kabeļu līniju aizsardzībai izvēlēties atbilstošas izturības klases aizsargcaurules.
9. Izbūvētās elektroietaisies uzmērīt un reģistrēt Valsts zemes dienestā.
10. Demontētos materiālus nodot AS „Sadales tīkls” Pierīgas reģionā  
Izstrādāto elektroapgādes projektu iesniegt saskaņošanai:
  - AS „Sadales tīkls” Pierīgas Kapitālieguldījumu daļas Pārdaugavas tīklu attīstības nodaļā, Gaismas ielā 3a, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā;
  - AS „Sadales tīkls” Pierīgas Eksploataācijas daļas Ķekavas nodaļā, Gaismas ielā 3, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
  - - AS "Sadales tīkls" Pierīgas Kapitālieguldījumu daļa, Rīgas iela 14, Līči, Stopiņu novads.

Pierīgas Kapitālieguldījumu daļas vadītājs



Salvis Krīgers