

PIEZĪMES:

- Projekts tiks izstrādāts saskaņā ar AS "Sadales tīkls" izdotiem tehniskiem Nr. 30KI20-03.02/183 un Nr.30IK20-03.02/1453.
- Esošo 20kV kabeli līdz TP-0541 pārlikt no brauktuves zonas zaļā zonā. Kabeli guldīt 0,7m dziļumā zaļā zonā un 1,0m dziļumā zem brauktuves. Šķērsojumā vietās ar citam komunikācijām kabeli guldīt ar minimālo atļauto vertikālo attālumu 0,25m.
- Lielā un Vārpu ielu krustojumā nomainīt divus esošos elektroapgādes balstus uz augstākiem balstiem, lai nodrošināt pieņemto maksimālo piekarkabeļa nokāre virs brauktuves.

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

- W2 W2 20kV esošam kabelim projektējamā trase
- projektējamā perspektīva kabelu trase
- 1.0 projektējamā piesaiste
- projektējamais apgaismojuma kabelis
- projektējamā caurule apgaismojuma kabelim

Pasūtītājs: Mārupes pagasta pašvaldība Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads			Objekts: Lielā ielas rekonstrukcija posmā no Kantora ielas līdz Daibes ielai, Mārupē			<div> Rīga, Kalvenes iela 22a Tālr.: +371 67322333 Fakss: +371 67828366  ©All rights reserved. Izmantojams saskaņā ar autoritēsiņu likumu</div>			
			Adrese:  Lielā iela, Mārupe						
			Lapas nosaukums:						
ELT daļas vadītājs:	N.Gorbatenko	20.01.2014.	Trases plāns						
Izstrādāja:	N.Gorbatenko	20.01.2014.							
						Līguma nr.: 5-21/266-2013 Arhīva nr.: 5-21/266-2013 Mērogs: 1:250			
						Stadija		Lapas	Ras. Nr.
						TP			ELT-4

**BELSS**  
Rīga, Kalvenes iela 22a  
Tālr.: +371 67322333  
Fakss: +371 67828366

©All rights reserved.  
Izmantojams saskaņā ar autoritēsiību likumu

