



- Piezīmes:
1. Projektējamo apgaismojuma līniju pieslēgt pie esošās apgaismojuma līnijas Kantora ielā.
 2. Lielā ielā uzstādīt cinkotus metāla balstus (h=6) uz dzelzsbetona pamata ar ielu apgaismojuma ķēmeni Philips SGP304 (pilnu nosaukumu skatīt materiālu specifikācijā), 150W.
 3. Starp proj. balstiem noguldīt proj. apg. līniju ar AXMK 4x35 kabeliem, kabelus guldīt ar atklāto metodi 0,7m dziļumā zaļā zonā un 1m dziļumā zem brauktuves. Šķērsojuma vietās ar citām komunikācijām ievērot minimālo vertikālo attālumu 0,25m.
 4. Pie kokiem rakt ar rokām, kabelus pastumt zem saknēm. Posmos tuvumā kokiem kabelu izlikšanu izpildīt ar caurdurē metodi.
 5. Gaismas ķermeņus aizsargāt ar "C" tipa automātiskiem slēdžiem balstos.
 6. Apgaismes tīkla elektroapgādes līniju šķērsojošo koku un krūmu ciršanu/likvidēšanu skatīt ceļa daļā.

Pieņemtie apzīmējumi

- w0 — Projektētais apgaismojuma kabelis;
- — — — — Projektētā kabeļa aizsargcaurule;
- — Projektētais apgaismojuma balsts
- 1.0 — Projektētā piesaiste

Pasūtītājs:		Mārupes pagasta pašvaldība		Objekts:	
		Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads		Lielā ielas rekonstrukcija posmā no Kantora ielas līdz Daibes ielai, Mārupē	
				Adrese:	
				Lielā iela, Mārupe	
ELT vadītāja:		Natalja Gorbatenko	17.02.2014.	Lapas nosaukums:	
Izstrādāja:		Natalja Gorbatenko	17.02.2014.		
				Lielās ielas plāns ar ceļa apgaismojuma tīkliem	
		Stadija	Lapas	Ras. Nr.	
		TP		ELT-2	



©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autoritāšu likumu

Līguma nr.: 5-21/266-2013
Arhīva nr.: 5-21/266-2013
Mērogs: 1:250

skatīt ELT-3 lapu