

PAMATRASĒJUMU SARAKSTS

LAPA	LAPAS NOSAUKUMS	MĒROGS
1	Vispārīgie rādītāji	---
2	Ūdensapgādes sistēmas 1. stāva plāns	1:100
3	Ūdensapgādes sistēmas 2. stāva plāns	1:100
4	Kanalizācijas sistēmas 1. stāva plāns	1:100
5	Kanalizācijas sistēmas 2. stāva plāns	1:100
6	Kanalizācijas sistēmas bēniņu stāva plāns	1:100
7	Ūdensapgādes sistēmas aksiometriskā shēma	1:100
8	Kanalizācijas sistēmas aksiometriskā shēma	1:100

ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMU GALVENIE RĀDĪTĀJI

Sistēmas nosaukums	Nepieciešamais spiediens ūdensvada ievadā, m	Aprēķina patēriņš				Uzstādīto el.dzinēju jauda, kW	Piezīmes
		m³/dnn	m³/st	l/s	Ugunsgr. l/sek.		
Aukstais ūdens	25	3.45	1.15	1.2	-	-	
Karstais ūdens	25	1.84	0.63	0.6	-	40.0	
Sadzīves kanalizācija	-	3.45	1.15	3.0	-	-	

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

—01—	Projektēj. dzeramā ūdensapgāde
---T3---	Projekt. karstais ūdensvads
—K1—	Projektēj. sadzīves kanalizācija
I	Keramiska izlietne (pieaugušo)
VI	Virtuves izlietne
D	Dušas jāucējkrāns
P	Piekarams klozetpods
P i	Piekarams klozetpods (invalidu)
I i	Keramiskā izlietne (invalidu)
B i	Piekarams biduārs (saimniecības izlietne-pods)
I b	Izlietne (bēnu)
TM	Trauku mazgājamā mašīna
Dv.Ž	Dvieļu žāvētājs
DS	Dušas sifons
R	Revīzija
DN	Nosacītais diametrs
TL	Tīrīšanas lūka
St. K1-1	Kanalizācijas stāvvads
0.00 ↓	Augstuma atzīme no grīdas līmeņa

Šī būvprojekta ŪK daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs Mārtiņš Pocis
(vārds, uzvārds)
LNSASC-B-73-4892/12
(sertifikāta Nr.)

(datums)

Projektētājs SIA "Mītavas inženieru birojs" Reģ. Nr. 43603036024 Filozofu iela 11-1, Jelgava, LV-3001, tel. +371 26661254	
pasūtītājs Mārupes novada Dome	
objekts Ģimenes mājas un viesu nama rekonstrukcija par pirmsskolas izglītības iestādi Pērses iela 16A, Mārupe, Mārupes novads	
rasējums Vispārīgie dati	stadija TP
	ŪK-1
BPDV Mārtiņš Pocis	2014-11
Izstrādāja Jānis Kudums	15.07.2014.