



1.STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA

Nr. PLĀNĀ	TELPAS NOSAUKUMS	PLATĪBA m²
1.	Vējtveris	15.5
2.	Vestibils	24.4
3.	WC	3.9
4.	Apkopēja telpa	2.1
5.	Vestibils	24.2
6.	Zāle	44.9
7.	Administrācija	20.9
8.	Veļas telpa	8.2
9.	Medpunkts	12.7
10.	Gaitenis	11.7
11.	Vējtveris	2.7
12.	Katla telpa	20.0
13.	Virtuve	10.0
14.	Sanmezglis	10.7
15.	Grupas telpa	56.1
16.	Ģērbtuve	16.5
17.	Ģērbtuve	18.7
18.	Grupas telpa	47.2
19.	Sanmezglis	13.5
20.	Ģērbtuve	18.1
21.	Grupas telpa	53.6
22.	Sanmezglis	13.1
23.	Kāpņu telpa	22.4
KOPĀ		471.1
T1	Ratiņu novietne	10.5

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

— 01 —	Projektēj. dzērāmā ūdensapgāde
--- T3 ---	Projekt. karstais ūdensvads
— K1 —	Projektēj. sadzīves kanalizācija
I	Keramiska izlietne (pieaugušo)
VI	Virtuves izlietne
D	Dušas jaucējkrāns
P	Piekarams klozetpods
P i	Piekarams klozetpods (invalidu)
I i	Keramiskā izlietne (invalidu)
Bi	Piekarams biduārs (saimniecības izlietne-pods)
I b	Izlietne (bēmu)
TM	Trauku mazgājamā mašīna
Dv.Ž	Dvieļu žāvētājs
DS	Dušas sifons
R	Revīzija
DN	Nosacītais diametrs
TL	Tīrīšanas lūka
St. K1-1	Kanalizācijas stāvvads
0.00	Augstuma atzīme no grīdas līmeņa

- Piezīmes:
- Ceuresules kuras iet caur norobežojošām konstrukcijām izbūvēt aizsargčaulās;
  - Ūdensvada pievadus pieaugušo izlietnēm izbūvēt uz augstuma atzīmes 0,5 m no grīdas virsmas;
  - Ūdensvada pievadus dušu jaucējkrāniem izbūvēt uz augstuma atzīmes 1,2 m no grīdas virsmas;
  - Ūdensvada pievadu klozetpodiem izbūvēt sienas konstrukcijā uz augstuma atzīmes 0,40 m no grīdas virsmas.
  - Ūdens pievienojumus piekaramajam biduāram (saimniecības izlietne-pods) 0,8 m no grīdas virsmas;

Projektētājs SIA "Mītavas inženieru birojs" Reģ. Nr. 43603036024 Filozofu iela 11-1, Jelgava, LV-3001, tel. +371 26661254	
Pasūtītājs Mārupes novada Dome	
Objekts Ģimenes mājas un viesu nama rekonstrukcija par pirmskolas izglītības iestādi Pērses iela 16A, Mārupe, Mārupes novads	
Rasējums Ūdensapgādes sistēmas 1. stāva plāns	stadija TP
	ŪK-2
BPDV Mārtiņš Pocis	M 1:100
Izstrādāja Jānis Kudums	2014-11
15.07.2014.	