DTCE-30,
45m, 1350W
SS3-18

DTCE-30,
10m, 300W
SS3-17

No 2.stāva

DTCE-30,
34m, 1020W
SS3-19

Kabelis zem
jumta kores

G

DTCE-30,
10m, 300W
SS3-19

F

DTCE-30,
34m, 1020W
SS3-17

Kabelis zem
jumta kores

DTCE-30,
10m, 300W
SS2-18

DTCE-30,
27m, 830W SS2-18

No 1.st.

Kabelis zem
jumta kores

DTCE-30,
27m, 830W
SS3-18

D'

DTCE-30,
27m, 830W
SS2-17

Kabelis zem
jumta kores

DTCE-30,
27m, 830W
SS3-17

DTCE-30,
10m, 300W

DTCE-30,
27m, 830W
SS3-19

No 1.stāva

Izm.	Lapa	Dokum.Nr.	Paraksts	Dat.	SIA „MĪTAVAS INŽENIERU BIROJS”			
Būvprojekta sadaļas autors		O.Ulmanis		22.07.2014.	Ģimenes mājas un viesu nama rekonstrukcija par pirmsskolas izglītības iestādi Pērses ielā 16A, Mārupē	Stadija	Marka	Mērogs
Būvprojekta sadaļas vadītājs		A.Mihailovs		22.07.2014.		TP	EL	1:100
						Lapa 11	Lapas 2/2	
					Jumta spēka tīkla plāns	Pas.Nr. 2014-11		