

| Poz. Nr. | Iekārtas tips | Iekārtas un materiālu nosaukums | Iekārtas marka | Mēra vien. | Daudzums |
|----------|-----------------|--|-----------------|------------|----------|
| 1 | SMARTLINE 036-4 | Ugunsdrošības signalizācijas panelis (4 zonas) | "INIM" | gab. | 1 |
| 2 | SMARTLINE 8Z | 8 zonu paplašinātājs | "INIM" | gab. | 2 |
| 3 | Mars 2000 | Akumulator 12V, 12Ah | "Mars" | gab. | 2 |
| 4 | ECO-1002 | Dūmu signāļdevējs ar bāzi ECO1000B | "System sensor" | gab. | 28 |
| 5 | ECO-1005 | Siltuma signāļdevējs ar bāzi ECO1000B | "System sensor" | gab. | 1 |
| 6 | FP/3RD | Rokas signāļdevējs | "Loks" | gab. | 7 |
| 7 | EXB2000 | Sprādziendroša barjera | "Zener" | gab. | 2 |
| 8 | 1151EIS | Sprādziendroša dūmu signāļdevējs ar bāzi B401 | "System sensor" | gab. | 1 |
| 9 | MCP3A-R0004S | Sprādziendroša rokas signāļdevējs | "System sensor" | gab. | 1 |
| 10 | AH-03127-BS | Sirēna ar strobu | "Horing" | gab. | 10 |
| 11 | PSC-0002 | Ārējā sirēna ar strobu | "Klaxon" | gab. | 1 |
| 12 | | Starpreļs 24V, 3P, 230V, 8A, AC | "Finder" | gab. | 2 |
| 13 | 2x0.8+0.8 | Kabelis J-YY | | m | 500 |
| 14 | 2x0.8+0.8 | Ugunsizturīgs kabelis J-Y(St)Y E30 | | m | 600 |
| 15 | 15x10mm | PVC kabelu kanāls | | m | 20 |
| 16 | 60x40mm | PVC kabelu kanāls | | m | 20 |
| 17 | 100x60mm | PVC kabelu kanāls | | m | 5 |
| 18 | 3x1.5 | Elektr. ugunsizturīgs kabelis | | m | 20 |
| 19 | | Stiprinājumi materiāli * | | kompl. | 1 |

Piezīmes:

* - Materiālu sarakstā nav ietvertas montāžas ierīces un materiāli (kabeļu kanāli, savienojošas ierīces, u.t.t.) - tos precizēt montāžas laikā.

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|----------|-------------|--|-----------------------|-------|---------|
| | | | | SIA „MĪTAVAS INŽENIERU BIROJS” | | | |
| | | | | Ģimenes mājas un viesu nama rekonstrukcija par pirmsskolas izglītības iestādi Pērses ielā 16A, Mārupē | Stadija | Marka | Mērogs |
| Amats | Uzvārds | Paraksts | Dat. | | TP | UAS | - |
| Būvprojekta sadaļas vadītājs | A.Mihailovs | | 23.09..2014 | | Lapa UAS-3 | | Lapas 1 |
| Būvprojekta sadaļas autors | V.Zemecs | | 23.09..2014 | | Pasūtījuma Nr.2014-11 | | |
| | | | | Ugunsdzēsības automātikas sistēma. Specifikācija | | | |