

Poz. Nr.	Iekārtas tips	Iekārtas un materiālu nosaukums	Iekārtas marka	Mēra vien.	Daudzums
1	SMARTLINE 036-4	Ugunsdrošības signalizācijas panelis (4 zonas)	"INIM"	gab.	1
2	SMARTLINE 8Z	8 zonu paplašinātājs	"INIM"	gab.	2
3	Mars 2000	Akumulator 12V, 12Ah	"Mars"	gab.	2
4	ECO-1002	Dūmu signāļdevējs ar bāzi ECO1000B	"System sensor"	gab.	28
5	ECO-1005	Siltuma signāļdevējs ar bāzi ECO1000B	"System sensor"	gab.	1
6	FP/3RD	Rokas signāļdevējs	"Loks"	gab.	7
7	EXB2000	Sprādziendroša barjera	"Zener"	gab.	2
8	1151EIS	Sprādziendroša dūmu signāļdevējs ar bāzi B401	"System sensor"	gab.	1
9	MCP3A-R0004S	Sprādziendroša rokas signāļdevējs	"System sensor"	gab.	1
10	AH-03127-BS	Sirēna ar strobu	"Horing"	gab.	10
11	PSC-0002	Ārējā sirēna ar strobu	"Klaxon"	gab.	1
12		Starpreļs 24V, 3P, 230V, 8A, AC	"Finder"	gab.	2
13	2x0.8+0.8	Kabelis J-YY		m	500
14	2x0.8+0.8	Ugunsizturīgs kabelis J-Y(St)Y E30		m	600
15	15x10mm	PVC kabelu kanāls		m	20
16	60x40mm	PVC kabelu kanāls		m	20
17	100x60mm	PVC kabelu kanāls		m	5
18	3x1.5	Elektr. ugunsizturīgs kabelis		m	20
19		Stiprinājumi materiāli *		kompl.	1

Piezīmes:

* - Materiālu sarakstā nav ietvertas montāžas ierīces un materiāli (kabeļu kanāli, savienojošas ierīces, u.t.t.) - tos precizēt montāžas laikā.

				SIA „MĪTAVAS INŽENIERU BIROJS”			
				Ģimenes mājas un viesu nama rekonstrukcija par pirmsskolas izglītības iestādi Pērses ielā 16A, Mārupē	Stadija	Marka	Mērogs
Amats	Uzvārds	Paraksts	Dat.		TP	UAS	-
Būvprojekta sadaļas vadītājs	A.Mihailovs		21.07.2014		Lapa UAS-3		Lapas 1
Būvprojekta sadaļas autors	V.Zemecs		21.07.2014		Pasūtījuma Nr.2014-11		
				Ugunsdzēsības automātikas sistēma. Specifikācija			