



IFS-7002

Spēka kabelis ~220V - kab. (N)HXH-J FE180/E30 3x1,5  
Ugunsgrēka trauksmes signāls uz Plena Voice Controller - kab. JE-H(st)H E30 1x2x1,0+ekrāns

				SIA "EL Design"			
				Pirmsskolas izglītības iestādes tehniskā projekta piesaiste Rožu iela 35, Mārupe, Mārupes novads	Stadija	Marka	Mērogs
Amats	Uzvārds	Paraksts	Dat.		TP	UAS	-
Būvprojekta sadalās vadītājs	A.Mihailovs		26.03.2015				
Būvprojekta sadalās autors	V.Zemecs		26.03.2015		Lapa UAS-06	Lapas 1	
					Ugunsdzēsības automātikas sistēma. Struktūrshēma		
				Pasūtījuma Nr.2014-12			