Mhor 1:500
Mvert 1:100



AKAS APZĪMĒJUMS/NR	Esoša aka	K1-2	K1-1 Izvads	Ū1-1	Ū1-2	Ū1-3	Laist.aka	Ū1-2	Ievads ēkā
ESOŠĀS ZEMES VIRSAS ATZĪME (m)	11.05	10.85	10.70 / 10.60	10.95	10.85	10.75	10.75	10.85	10.65
PROJEKTĒJAMĀ ZEMES VIRSAS ATZĪME (m)	11.05	10.85	10.70 / 10.60	10.95	10.85	10.75	10.75	10.85	10.65
CAURULES TEKNES ATZĪME (m)	9.17	9.24	9.36 / 9.41 / 9.50	9.11	9.15	9.17	9.18	9.15	9.15
CAURULES IEBŪVES DZIĻUMS	1.88	1.61	1.34 / 1.29 / 1.10	1.87	1.74	1.61	1.61	1.74	1.53
SLĪPUMS / GARUMS (m)		0.0060 / 31.4	0.0200 / 4.3	0.0018 / 20.2	0.0010 / 29.2			0.0010 / 3.6	
CAURULES MATERIĀLS, DIAMETRS UN GARUMS		PP □160 - 31.4m	PP □110 - 4.3m	PEHD □63 - 49.4m				PEHD □32 - 3.6m	
PAMATNES SAGATAVOŠANA		Noblietēts smilts pabērums 15cm; max frakcija 16mm		Noblietēts smilts pabērums 15cm; max frakcija 16mm					
ATTĀLUMS STARP AKĀM (m)		11.2 / 20.2 / 4.3		20.2 / 25.3 / 3.9				3.6	
IZTAISNOTAS TRASES PLĀNS									

Piezīmes:

1. Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Baltijas sistēmā, metros;
2. Tranšejas sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt saskaņā ar cauruļu izgatavotāju rekomendācijām un ņemot vērā grunts ģeoloģiskos apstākļus.
3. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri.
4. Vietās, kur nav zināmi precīzi esošo komunikāciju iebūves dziļumi, garenprofilos pieņemti ar apzīmējumu "*" sekojoši dziļumi: elektrokabeļi, sakaru un TV kabeļi - apmēram 0,7 - 1,0m, ūdensvads, kanalizācijas spiedvads (c.a.) 1.70 - 2.00m, kanalizācija 0.5-3.0m.
5. Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu.
6. Vietās, kur tiek šķērsoti esoši kabeļi, paredzēta kabeļa ievietošana apvalkcaurulē.
7. Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai.
8. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām.
9. Ģeotehnisko izpēti skatīt Vispārīgajā daļā.
10. Šķērsojumu vietās ar esošo drenāžu paredzēt drenāžas vada atjaunošanu tranšejas platumā.
11. Kanalizācijas akas ar apzīmējumu "P" izbūvējamas kā pārkritumu akas (skatīt ŪKT sadaļu).
12. Aku vāku virsas atzīme zaļajā zonā atrodas 7 cm virs zemes virsmas. Skat. ŪKT sadaļas pielikumos.

		Paraksts	Datums
ŪKT un LKT sad. vadītājs	Lauris Bernāns		12.12.2014
Izstrādāja	Lauris Bernāns		12.12.2014

Pasūtītājs:
Mārupes novada dome, Daugavas iela 29, Mārupe, Marupes novads

Objekts:
Mārupes novada Gerberu ielas sporta laukuma rekonstrukcija

Adrese:
Gerberu iela 1, Mārupe, Mārupes novads

Lapas nosaukums:
Kanalizācijas K1 un ūdensvada Ū1 profili

Atbildīgais projektētājs:
SIA "BM Projekts"
"Papardes"-3, Spuņciems, Salas pag., Babītes nov., LV-2105
Tālr.: +371 29762257

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Līguma nr.: 5-21/469-2014
Arhīva nr.: 5-21/469-2014
Mērogs: Mh 1:500; Mv 1:100

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
TP	5/5	ŪKT-5