

Mhor 1:500
Mvert 1:100

AKAS APZĪMĒJUMS/NR	G1-2	K2-9	G1-1	G1-4	K2-4	G1-3	SM-2	K2-8	SM-1	SM-4	K2-7	SM-3	SM-6	K2-6	SM-5	K2-5
ESOŠĀS ZEMES VIRSAS ATZĪME (m)	10.80	10.88	10.82	10.50	10.57	10.49	10.55	10.63	10.70	10.55	10.60	10.69	10.55	10.55	10.61	10.58
PROJEKTĒJAMĀ ZEMES VIRSAS ATZĪME (m)	10.80	10.88	10.82	10.50	10.57	10.49	10.55	10.63	10.70	10.55	10.60	10.69	10.55	10.55	10.61	10.58
CAURULES TEKNES ATZĪME (m)	9.90	9.70	9.77	9.59	9.55	9.59	9.97	9.92	10.04	10.12	9.97	9.92	10.03	10.11	9.97	9.95	10.03	9.98
CAURULES IEBŪVES DZIĻUMS	0.90	1.18	1.05	0.91	1.02	0.90	0.58	0.71	0.59	0.58	0.58	0.68	0.57	0.58	0.58	0.60	0.58	0.60
SLĪPUMS / GARUMS (m)	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200		
	10.2	3.9	1.8	1.6	2.7	4.2	2.7	3.9	0.8	2.3						
CAURULES MATERIĀLS, DIAMETRS UN GARUMS	PP Ø200 - 14.1m		PP Ø200 - 3.5m		PP Ø160 - 6.9m		PP Ø160 - 6.6m		PP Ø160 - 0.8m	PP Ø160 - 2.3m						
PAMATNES SAGATAVOŠANA	Noblietēts smilts pabērums 15cm; max frakcija 16mm						Noblietēts smilts pabērums 15cm; max frakcija 16mm									
ATTĀLUMS STARP AKĀM (m)	10.2	3.9	1.8	1.6	2.7	4.2	2.7	3.9	0.8	2.3						
IZTAISNOTAS TRASES PLĀNS	179°		168°		123°		127°									

Piezīmes:

1. Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Baltijas sistēmā, metros;
2. Tranšejas sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt saskaņā ar cauruļu izgatavotāju rekomendācijām un ņemot vērā grunts ģeoloģiskos apstākļus.
3. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri.
4. Vietās, kur nav zināmi precīzi esošo komunikāciju iebūves dziļumi, garenprofilos pieņemti ar apzīmējumu "*" sekojoši dziļumi: elektrokabeļi, sakaru un TV kabeļi - apmēram 0,7 - 1,0m, ūdensvads, kanalizācijas spiedvads (c.a.) 1.70 - 2.00m, kanalizācija 0.5-3.0m.
5. Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu.
6. Vietās, kur tiek šķērsoti esoši kabeļi, paredzēta kabeļa ievietošana apvalkcaurulē.
7. Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai.
8. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām.
9. Ģeotehnisko izpēti skatīt Vispārīgajā daļā.
10. Šķērsojumu vietās ar esošo drenāžu paredzēt drenāžas vada atjaunošanu tranšejas platumā.
11. Kanalizācijas akas ar apzīmējumu "P" izbūvējamas kā pārkritumu akas (skatīt ŪKT sadaļu).
12. Aku vāku virsas atzīme zaļajā zonā atrodas 7 cm virs zemes virsmas. Skat. ŪKT sadaļas pielikumos.

Pasūtītājs:
Mārupes novada dome, Daugavas iela 29, Mārupe, Marupes novads

		Paraksts	Datums
ŪKT un LKT sad. vadītājs	*Lauris Bernāns*		*12.12.2014*
Izstrādāja	*Lauris Bernāns*		*12.12.2014*

Objekts:
Mārupes novada Gerberu ielas sporta laukuma rekonstrukcija

Adrese:
Gerberu iela 1, Mārupe, Mārupes novads

Lapas nosaukums:
Lietus ūdens K2 profili

Atbildīgais projektētājs:
SIA "BM Projekts"
"Papardes"-3, Spuņciems, Salas pag., Babītes nov., LV-2105
Tālr.: +371 29762257

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Līguma nr.: 5-21/469-2014
Arhīva nr.: 5-21/469-2014
Mērogs: Mh 1:500; Mv 1:100

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
TP	4/5	ŪKT-4