

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003000642
Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009
Kontaktu centrs: tālr. 155, fakss 67 041 604
e-pasts: info@lg.lv, www.lg.lv
IBAN LV38 PARX 0000 0044 6101 8
AS "Citadele banka", SWIFT PARXLV22

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Rīgā

24.11.2015.

Nr. 27.3-22/4389

Mārupes novada Domei

Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā,
LV-2167

**Jaunmārupes stadiona pārbūves
būvprojekta izstrādei Īvju ielā 5,
Jaunmārupē, Mārupes novadā**

Akciju sabiedrība “Latvijas Gāze” (turpmāk – AS “Latvijas Gāze”) informē, ka, veicot minētā būvprojekta izstrādi, jāievēro šādi nosacījumi:

1. Uzrādīt esošos augstā ($P < 0,6$ MPa) spiediena gāzesvadus.
Informāciju par sadales gāzesvadiem un to iekārtām darba kārtībā uzzināt AS “Latvijas Gāze” Rīgas iecirknī.
2. Lai izvērtētu esošo gāzesvadu aizsardzības pasākumus, projektēšanas gaitā pieaicināt sertificētu gāzapgādes projektētāju.
3. Uzklājot asfalta vai cita veida segumu, pazemes gāzesvadu armatūru kapes jāsaglabā; kapju vākiem jābūt vienā līmenī ar segumu. Nepieciešamības gadījumā, armatūru caurules jāpagarina vai jāsaīsina.
Kapju pacelšanu (pazemināšanu) veic pasūtītājs saviem spēkiem par ielas izbūvei paredzētajiem līdzekļiem.
4. Gāzes bīstamos darbus – tīkla armatūru cauruļu pagarināšanu vai saīsināšanu veic AS “Latvijas Gāze” Rīgas iecirknis pēc pasūtītāja rakstiska iesnieguma, kurā garantēta darbu apmaksa. Darbu izmaksas pēc spēkā esošā cenrāža jāparedz tehniskā projektā tāmē.
5. Topogrāfija jāsaņā AS “Latvijas Gāze” Rīgas iecirknī.
6. Izstrādāto projektu saņemot AS “Latvijas Gāze” Rīgas iecirknī un Gāzapgādes attīstības departamentā, iesniegt tam vienu projekta eksemplāru sējumā un digitālā veidā (dwg.).
7. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš – 1 gads.

Piezīme: ja minētajā projektā tiek plānots iekļaut arī esošo gāzesvadu pārbūvi, lūdzam Jūs griezties pie AS „Latvijas Gāze” Gāzapgādes attīstības departamenta Klientu piesaistes daļas vadošās inženieres Edītes Feiferes, (tālr. 67041755, mob. tālr. 26312389) ar atbilstošu pieteikumu.

Pielikumā esošo gāzesvadu shēma – 1 lapa.

Komercpilnvarnieks
Gāzapgādes attīstības departamenta
Projektu saskaņošanas daļas vadītājs

Alfred

U. Kocers

T. Strazdiņš, 67041692