



PIEŅĒMTE APZĪMĒJUMI:

- projekt, apakšzāts Rd 10mm (lērauds karsī cihciks);
- projekt, zemējuma elektrod, q=16;
- krosa / T-veida savienojums, q=10;
- mērluma klemme;

PIEZĪMES:

1. Tābūru ēkai paredzēti rīkļa zibenssaizsardzības sistēmu izmantojot aizsargāstienus, kas atbilst III zibenssaizsardzības līmenim (klasē).
2. Pie zibenssaizsardzības sistēmas pievienoti lētus ūdens notekas u. c. sistāvu vadāsas lēkārtas, kas atrodas uz ēkas jumta.
3. Nodaudum ņo jumta uz zemējuma kontinēntu izpildīt ar karsī cihciku apakšzāti apvākā Rd 10.
4. Zemējuma kontūra tranšējas un elektrodu atrašanās vietas skat būvprojekta ģeogrāfijā (lapā EL-1-2).
5. Zemējuma kontūru izbūvēt ne sekāk kā 0,7m, zemējuma kontūra novietojums precīzāms pie izbūves.
6. Pie zemējuma kontūra izbūves veikt kontrolnērijumus, ja RZ<4Ω, tad izbūvēt papildus elektrodus līdz RZ<4Ω.
7. Novienāstāstējā pa koku ar aizsargāti no pieskārieniem ar cauruli PE025.
8. Vasi daroti izpildām lēvrojot LBN, LVS, EN un rādājū izbūvās instrukcijas.

Pasūtītājs:		Mārupes novada dome,	Objekts:		Mārupes novada Jaunmārupes
Daugavpils iela 29, Mārupē, Mārupes novads, LV-2167			stādiona pabūve		
	Paraksts	Datums	Adrese:		Iļu iela 5, Mazcenu aleja 35,
			Jaunmārupē, Mārupes novads		
			Lapas nosaukums:		Līguma nr.: 5-21695-2015
					Ahva nr.: 5-21695-2015
					Mērogs: 1:100
			Tābūru nojumes zibenssaizsardzības plāns		
			Stādija		Lapas
			BP		Ras. Nr.
					EL-1-7



Atbildīgais projektētājs:
SIA "BAM Projekts"
Viesu iela 12-41, Tīkuma
Mārupē, LV-2167
Tālrunis: +371 29762257

©All rights reserved.
©Izmantojums saskaņā ar autoritāšu likumu

Līguma nr.: 5-21695-2015
Ahva nr.: 5-21695-2015
Mērogs: 1:100