

Mhor 1:500
Mvert 1:100

AKAS APZĪMĒJUMS/NR	U2-1	UA2-1	U2-2	U2-3	U2A-2
ESOŠĀS ZEMES VIRSAS ATZĪME (m)	10.50	9.70	10.50	9.45	9.55
PROJEKTĒJAMĀ ZEMES VIRSAS ATZĪME (m)	10.50	9.70	10.50	9.45	9.55
CAURULES VIRSAS ATZĪME (m)	6.80	6.68	6.80	6.78	6.68
CAURULES IEBŪVES DZIĻUMS	3.95	3.27	3.95	2.92	3.12
SLĪPUMS / GARUMS (m)	12.3	0.0100	12.0	0.0100	
CAURULES MATERIĀLS, DIAMETRS UN GARUMS	PE100-RC PN10 ⌀250 - 12.3m		PE100-RC PN10 ⌀250 - 12.0m		
PAMATNES SAGATAVOŠANA	Noblietēts smilts pabērums 15cm; max frakcija 16mm		Noblietēts smilts pabērums 15cm; max frakcija 16mm		
ATTĀLUMS STARP AKĀM (m)	12.3		1.9	10.1	
IZTAISNOTAS TRASES PLĀNS			175°		



Mhor 1:500
Mvert 1:100

AKAS APZĪMĒJUMS/NR	KSS-1	SPK1-1	SPK1-2	SPK1-3	SPK1-5	SPK1-7	SPK1-8	SPK1-9	SPK1-10	SPK1-11	SPDZ-1
ESOŠĀS ZEMES VIRSAS ATZĪME (m)	9.50	9.35	9.50	9.55	9.60	9.60	9.40	9.35	9.45	9.65	9.95
PROJEKTĒJAMĀ ZEMES VIRSAS ATZĪME (m)	9.50	9.35	9.50	9.55	9.60	9.60	9.40	9.35	9.45	9.65	9.95
CAURULES AUGŠAS ATZĪME (m)	7.85	7.84	7.52	7.56	7.59	7.61	7.63	7.65	7.67	7.85	8.15
CAURULES IEBŪVES DZIĻUMS	1.71	1.57	2.04	2.05	2.07	2.05	1.83	1.77	1.85	1.86	1.86
SLĪPUMS / GARUMS (m)	10.7	0.0010	25.2	0.0125	0.0015	69.4	0.0005	73.8	0.0169	10.6	0.0220	13.6
CAURULES MATERIĀLS, DIAMETRS UN GARUMS	PE100-RC SN10 ⌀75 - 201.3m										
PAMATNES SAGATAVOŠANA	Noblietēts smilts pabērums 15cm; max frakcija 16mm										
ATTĀLUMS STARP AKĀM (m)	10.7	25.2	26.1	18.7	11.5	13.2	38.3	35.6	10.6	13.6	
IZTAISNOTAS TRASES PLĀNS	SPK1	SPK1	SPK1	SPK1	SPK1	172°	SPK1	SPK1	SPK1	SPK1	SPK1	122°	SPK1	SPK1	SPK1	SPK1	132°	SPK1	SPK1	SPK1	SPK1	109°	SPK1	SPK1

Piezīmes:

1. Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Latvijas augstuma sistēmā, metros;
2. Transšejas sagatavošanu, cauruļu iegulšīšanu un transšejas aizbēršanu veikt saskaņā ar cauruļu ražotavotāju rekomendācijām un ņemot vērā grunts ģeoloģiskos apstākļus.
3. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri.
4. Vietās, kur nav zināmi precīzi esošo komunikāciju iebūves dziļumi, garenprofilos pieņemti ar apzīmējumu "*" sekojoši dziļumi:
   elektrokabeļi, sakaru un TV kabeļi - apmēram 0,7 - 1,0m, ūdensvads (c.a.) 1.60 - 1.80m, siltumtrase 1.20-1.40m, drenāža - 1.2-1.4m.
5. Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu īpašnieku/turētāju dabā un to iebūves dziļumu.
6. Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai.
7. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu alzsardzības prasībām.
8. Ar apzīmējumu "P" apzīmēta pārkrāsāma aka
9. Visus šķērsojošos kabeļus paredzēts ievietot apvalkcaurulē.

Pasūtītājs: Mārupes novada dome, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167			
		Paraksts	*Datums*
ŪKT sast.vad.	*Ingars Timofejevs*		*31.05.2016*
Izstrādāja	*Ingars Timofejevs*		*31.05.2016*

Objekts:
Mārupes novada Jaunmārupes stadiona pārbūve

Adrese:
Ķīvju iela 5, Mazcenu aleja 35, Jaunmārupe, Mārupes novads

Lapas nosaukums:
Kanalizācijas spiedvada SPK1 un ugunsdzēsības ūdensvada U2 garenprofils
(1. kārta)

Atbildīgais projektētājs:
SIA "BM Projekts"
Vīlēs ielā 12-47, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167
Tālr.: +371 29762257

©All rights reserved.
Dizmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Līguma nr.: 5-21/695-2015
Arhīva nr.: 5-21/695-2015
Mērogs: Mh 1:500 Mv 1:100

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
BP		ŪKT-6