



PIEZĪMES:

1. Augstuma atzīmes dotas metros;
2. Par relatīvo ± 0.000 pieņemta pirmā stāva grīdas virsmas atzīme, kas atbilst absolūtajai augstuma atzīmei 9.60 Latvijas augstumu sistēmā;
3. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri, būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem būvniecības (rekonstrukcijas) darbu apjomiem.
4. Visus kanalizācijas paštes cauruļvadus savās starpā savienot, veidojot 45° leņķi.
5. Pievienojuma vietas pie konteina precizēt pirms būvniecības darbu uzsākšanas.
6. Šī projekta ietvaros paredzēts izstrādāt risinājumu šo māju ūdensvada pieslēgumam un kanalizācijas pieslēgumam. Visa iekšējā apsāiste santehnikas ierīcēm ir komplektācijā ar ēku, risinājumu skatīt AR sadaļā.

Pasūtītājs:
Mārupes novada dome,
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

Objekts:
Mārupes novada Jaunmārupes
stadiona pārbūve

Atbildīgais projektētājs:



SIA "BM Projekts"
Viršu iela 12-47, Tīraine,
Mārupes novads, LV-2167
Tālr.: +371 29762257

©All rights reserved.

©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

| | Paraksts | Datums |
|-------------|-------------------|------------|
| ŪK sad.vad. | Ingars Timofejevs | 10.12.2015 |
| Izstrādāja | Ingars Timofejevs | 10.12.2015 |
| | | |
| | | |

Adrese:
Īvju iela 5, Mazcenu aleja 35,
Jaunmārupe, Mārupes novads

Lapas nosaukums:

Ūdensvada un saimniecisko
notekūdeņu kanalizācijas
aksonometriskās shēmas
(mazā konteina ēka)

Līguma nr.: 5-21/695-2015
Arhīva nr.: 5-21/695-2015
Mērogs: b.m.

| Stadija | Lapas | Ras. Nr. |
|---------|-------|----------|
| BP | | ŪK-4 |