

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA.

Nr.	Apzīmējums	Nosaukums	Skaitis	Mērv.	Piezīmes
1	2	3	4	5	6
		APKURE.			
1		Firmas "KERMI" tērauda radiators 22-500x1000(V)	1	gab.	
2		Firmas "JAGA" JAGA KNOCKONWOOD konvektors komplektā ar termoregulatoru "Oventrop" ar iepriekšēju ieregulēšanu Kvs=0.9 KNOW.080.080.16.*/DBE	1	gab.	
3		Firmas "Oventrop" termoventilis DN15; Kvs=0.9	1	gab.	
4		Radiatoru pieslēguma H-grupa	1	gab.	
5		Vara caurule d.15x13	15	m	
6		Firmas "Hateflex" cauruļu izolācija d.15x13	15	m	
7		Veidgabali un cauruļu stiprinājumi	1	k-ts	
8		Konvektoru nepieciešams pārnest uz citu vietu PK24-210-1000 (demontāža un pēc tam konvektora montāža)	1	k-ts	
9		Radiatora demontāža	2	gab.	
		VENTILĀCIJA			
1		Firmas "KOMFOVENT" pieplūdes difuzors DVSP 100	2	gab.	
2		Firmas "KOMFOVENT" pieplūdes difuzors DVSP 125	2	gab.	
3		Firmas "KOMFOVENT" pieplūdes difuzors DVSP 160	1	gab.	
4		Firmas "KOMFOVENT" nosūces difuzors DVS 100	2	gab.	
5		Firmas "KOMFOVENT" nosūces difuzors DVSP 125	2	gab.	
6		Firmas "KOMFOVENT" nosūces difuzors DVSP 160	1	gab.	
7		Gaisa vads no cinkota skārda biez. 0.5 d.100	30	m	
8		Gaisa vads no cinkota skārda biez. 0.5 d.125	15	m	
9		Gaisa vads no cinkota skārda biez. 0.5 d.160	15	m	
10		Gaisa vadu stiprinājumi	1	k-ts	
11		Difuzora demontāža	6	gab.	
12		Gaisa vada demontāža d.100	15	m	
13		Gaisa vada demontāža d.125	10	m	
14		Gaisa vada demontāža d.160	10	m	
15		Piekārto griestu demontāža un pēc tam montāža	5	m2	
Objekts:		MĀRUPES NOVADA DOMES ĒKAS TELPU ATJAUNOŠANA. DAUGAVAS IELA 29, MĀRUPE, MĀRUPES NOVADS	AVK-6		
Sastādīja		J.Smironova			

[illegible]