






24-zone
main board

(230V/50Hz)
Switching-
power supply jack

BENTEL J524F
(EN 54-2; EN 54-4)


RS 485
Serial port




Uz releju ventilācijas agregātu atslēgšanai

"BOJĀJUMS"




"TRAUKSME"




SYSTEM SENSOR
Ugunsgrēka detektoru
universālā montāžas
bāze B 401




Apzīmējumi:

-  - ugunsgrēka dūmu detektors
-  - cilpas gala ierīce
-  - UI skaņas sistēmas ierīce

KAC signālpogas KSR-72



		Projekta Nr. : SIA "EJA" Projektēšanas firma Skolas iela 21-612, LV-1010, Rīga, Latvija tel./fax : 67369724 www.sia.eja.lv e-mail: eja@e-jatnet.lv		194	
		LR UR Nr.40003013651 Bovk. r. Nr. 2312-RA			
Pasūtītājs:		Mārupes novada dome (Reģ.Nr. 90000012827)			
Objekts:		Mārupes novada domes ēkas telpu vienkāršotā atjaunošana. Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads.			
Rasējuma nosaukums:		KORPUSS "C". AUTOMĀTISKO UGUNSDZĒSĪBAS SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMU SHĒMA			
BPV	E. Dzenis	mob. 2 9277095			
BPDV	A. Krūmiņš				
Izstrād.	L. Purauska Krūmiņa				
Licenzēts - ArchiCad 8.0		Lic. Nr. 5105502			
Datums:	Mērogs:	Stadija	Kopējais lapu skaits:	Lapas Nr.	
03.03.2017	1:100	RD	1	I I A S - 1	