

TEHNISKĀ PROJEKTA RASĒJUMU SARAKSTS

Rasēj. apz.	Nosaukums	Piezīmes
EL-T-1	Viepatārgie rādītāji	
EL-T-2	Trases plāns	
EL-T-3	Principiālā shēma	

PASKAIDROJUMU RAKSTS

Projekta "Elektriskā ceļa rekonstrukcija Jaunmārupē, Mazcenu alejā, Mārupes novada" elektroapgādes sadaļa izstrādāta saskaņā ar tehniskiem noteikumiem nr. 30K720-03.02./1030.

Projektā paredzēta sekojošā darbība:

Esošo 20kV kabeļu līniju A-041 posmā no 20/0,42kV transformatora apakšstacijas T-041 līdz savienojuma uzstāvei pie Mazcenu alejas 4A, Jaunmārupē, virzienā uz transformatora apakšstaciju T-7425, pārveidot ārpus projekta iekārtas ceļa braucmašs daļas ar savienojuma uzstāviem CHSMV-W 24kV 95-240 un projektējamo 20kV kabeļi AHDXAMK-W-3x240A+35Cu.

Esošo 20kV kabeļi zem brauktuves demontēt.

Pie kociem rakt ar rokām, kabeļu pastūrt zem saknēm. Vai posmos turumā kociem kabeļu izlikšanu izpildīt ar saurdures metodi. Šķērsojot citas komunikācijas, tos atstāvēt un novērst mērķa veiktā gādāšanas dziļumu 0,25m (skat. tipveida šķērsojumus).

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

- Visai montāžas darbi jāveic ievērojot Latvijas Būvnormatīvu prasības, LVS, kā arī ražotāju izdotās instrukcijas.
- Visus projektā paredzētos materiālus iespējams aizstāt ar analogiem, tādas pašas kvalitātes un specifiskādes un dizaina materiāliem, kas atbilst Eiropas normatīvo aktu prasībām.
- Pēc darbu pabeigšanas sāktot montāžas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunot zāliņu.
- Pirms projekta realizācijas būvniecības organizācijai novērtēt materiālus un to marķas, nepieciešamības gadījumā tos nodot un saskaņot ar pasūtītāju.
- Projektu sāktīt kopā ar pārējām projekta daļām.

IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS:

- Latvijas būvnormatīvi (LBN);
- Latvijas valsts standarti (LVS);
- Ražotāju izdotās iekārtu instrukcijas.

Pieņemtie apzīmējumi:

— W2 — W2 —	Esošais 20kV kabeļa proj. trase
— · — · — · — · —	Esošais 0,4kV kabeļis
— · · — · · —	Esošais 20kV kabeļis
— I —	Proj. 20kV savien. uzstāve

OBJEKTA IZVIETOJUMA SHĒMA



Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.	
Būvprojekta vadītāja	Datums: 20-09-23 (sertificēta nr.)
10.06.2014.	(datums)

Šī būvprojekta EL T daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām	
Būvprojekta EL T daļas vadītāja	Metāls Gorbatenko (vārds un uzvārds) 70-2286 (sertificēta nr.)
10.06.2014.	(datums)

Pasūtītājs:

Mārupes novada pašvaldība

Daugavas iela 29, Mārupē, Mārupes novads, LV-2167

Objekts:

Iekārtas ceļa posma rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde Jaunmārupē, Mazcenu alejā

Adrese:

Mazcenu aleja, Jaunmārupē

SIA "Baltex Trust"

reģ. Nr. 40103094875
Birojs: Rīga, Eljas iela 2/4,
tālrunis 7503907,
mob. 29169570
baltex.trust@inbox.lv

Lapas nosaukums:

Vispārīgā rādītāji

Līguma nr.: 5-21/242-2014
Arhīva nr.: 5-21/242-2014
Mērogs: b.m.

Stādja	Lapas	Ras. Nr.
TP		EL-T-1